



Koszalin, dnia 19.02.2019r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni
w Koszalinie**

UWAGA! Wpisz w PC	8
KANCELARIA OGÓLNA	
W PŁYNEŁO	
2019 - 02 - 25	
Ilość zał.	
Podpis	

SZ.ZUZ.2.421.478.2019.WP

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 389 pkt 1, w związku z art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz. U. 2017.1566 ze zm.);
- art.104, art. 107 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 ze zm.), udzielam

POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Zakładowi Usług Komunalnych, ul. Stawna 2, 76-010 Polanów

na usługę wodną - pobór wód podziemnych na potrzeby wodociągu wiejskiego z istniejącego ujęcia wody wyposażonego w studnię głębinową nr 1/73 z 1973 r., o głębokości 46,0 m, wydajności eksploatacyjnej 18,0 m³/h przy depresji $s = 6,5$ m, o współrzędnych geodezyjnych w układzie PL-ETRF2000 X=5999210.60 Y=5598251.00, na działce nr 8/1 obręb geodezyjny Rekowo, gm. Polanów, powiat koszaliński, w ilości:

$Q_{\max s} = 0,000722 \text{ m}^3/\text{s}$

$Q_{\text{śrd}} = 15,1 \text{ m}^3/\text{d}$

$Q_{\text{dop r}} = 5519 \text{ m}^3/\text{rok}$

Zobowiązuje się wnioskującego do:

1. Oszczędnego gospodarowania wodą w sposób nie przekraczający wydajności eksploatacyjnej studni i zapobiegania marnotrawstwu wody;
2. Stałego nadzoru i utrzymania studni, stacji uzdatniania wody oraz hydroforni w należnym stanie technicznym, wykonywanie bieżącej konserwacji i niedopuszczania do skażenia lub zanieczyszczenia wód wskutek niewłaściwej eksploatacji ujęcia;
3. Oznaczenia ujęcia i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem lub skażeniem oraz dostępem osób nieupoważnionych;
4. Dokonywania wszelkich prac remontowych i zabezpieczających w przypadku uszkodzenia urządzeń;
5. Naprawiania ewentualnych szkód i strat powstałych w związku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym lub wykonywania dodatkowych robót i urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku stwierdzenia ujemnego oddziaływania planowanej inwestycji na interesy osób trzecich;
6. Każdorazowego powiadamiania PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszelkich zmianach w trakcie eksploatacji ujęcia;
7. Wykonania badań pobieranej wody w stanie pierwotnym (surowym) co najmniej dwukrotnie w ciągu roku pod względem przydatności do spożycia. Woda powinna odpowiadać warunkom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017r. "w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi" (Dz. U. z 2017r., poz. 2294). Ocena przydatności wody do spożycia powinna być także

- przeprowadzana każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie;
8. Podmiot korzystający z usług wodnych jest obowiązany do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Koszalinie w terminie do dnia 1 marca każdego roku za rok poprzedni – zgodnie z obowiązkiem wynikającym z treści art. 304 ustawy Prawo wodne;
 9. Prowadzenia obserwacji wydajności studni i poziomu zwierciadła wody przynajmniej dwa razy w ciągu roku oraz ich ewidencjonowania;
 10. Pomiarów ilości pobieranej wody przynajmniej raz w miesiącu oraz ich ewidencjonowania.

Niniejsze pozwolenie udziela się na okres do dnia 29.01.2039 r.

Uzasadnienie:

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z operatem wodnoprawnym sporządzonym w listopadzie 2018 roku oraz dokumentacją hydrogeologiczną złożył w dniu 20.11.2018 r. Zakład Usług Komunalnych, ul. Stawna 2, 76-010 Polanów. Wniosek wymagał uzupełnienia, w związku z czym w dniu 05.12.2018 r. wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia go o opłatę za wydanie pozwolenia. Potwierdzenie wniesienia opłaty przedłożono w dniu 22.01.2019 r.

W dniu 23.01.2019r na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257t.j./ w związku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 401 ust. 1, art. 401 ust. 4, art. 407 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z późn.zm./, zawiadomiono zainteresowane strony oraz podano do publicznej wiadomości fakt wszczęcia postępowania administracyjnego oraz możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wniesienia uwag.

W określonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag względem prowadzonego postępowania.

Zakład Usług Komunalnych, ul. Stawna 2, 76-010 Polanów realizuje pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia wód podziemnych, wyposażonego w studnię głębinową nr 1/73 z 1973 r., o głębokości 46,0 m, wydajności eksploatacyjnej 18 m³/h przy depresji $s = 6,5$ m. Pobrana woda jest uzdatnianą poprzez usunięcie żelaza i filtrację oraz gromadzona w zbiornikach hydroforowych a następnie dystrybuowana na potrzeby wodociągu wiejskiego, zaopatrującego w wodę m. Rekowo. Ujęcie wód podziemnych jest położone w obrębie jednolitych wód podziemnych JCPWd-9 – region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ocena stanu ilościowego i chemicznego części wód jest określona jako dobra, natomiast ocena zagrożenia nieosiągnięcia ilościowego i chemicznego dobrego stanu jako niezagrażona.

Dla prawidłowego działania ujęcia wód podziemnych zastosowane są następujące aparatury kontrolno-pomiarowe: pomiar ilości wody pobieranej ze studni głębinowej odbywa się za pomocą wodomierzy śrubowych kołnierзовych typu MWN DN=50 mm i $Q_{\max} = 40,0$ m³/h, zainstalowanego w obudowie studni oraz wodomierza MZ-50, zamontowanego w budynku stacji, mierzący ilość wody kierowaną do dystrybucji.

Aktualne zużycie wody ustalone zostało na podstawie odczytów wodomierza i przewiduje się, że w trakcie obowiązywania pozwolenia wzrośnie o około 50%.

Decyzją z dnia 28.06.1973 r. znak AB.III/G-42/155/73 Prezydium Rady Narodowej w Koszalinie zatwierdziło aneks do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych. Z obliczeń wynika, że maksymalny pobór wody ujęcia wyniesie $Q_{\max h} = 2,6$ m³/h. Zasięg oddziaływania leja depresji przy takim poborze wyniesie około 24,5 m.

Ostatnią analizę wody surowej wykonało we wrześniu 2018 r. laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie. Analiza fizykochemiczna wykazała, że wody podziemne (surowe) przekraczają dopuszczalną wartość wskaźników dla żelaza, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Pod względem mikrobiologicznym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Cieszyńskiej 52a w grudniu 2017 r. w wodzie bakterii z grupy Coli nie stwierdzono.

Właściciel ujęcia powinien realizować cele środowiskowe poprzez zapewnienie szczelnej obudowy studni oraz ograniczenie dostępu osób nieupoważnionych na teren ujęcia. Infrastruktura ujęcia powinna

znajdować się w dobrym stanie technicznym, zmniejszającym możliwość wystąpienia awarii. Pobór wód podziemnych nie może przekraczać zatwierdzonych zasobów ujęcia. Należy prowadzić regularny monitoring wód podziemnych obejmujący pomiary wydajności ujęcia, poziomu zwierciadła wody podziemnej, ilości pobieranej wody, badań jakości wody podziemnej pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym. Wszystkie pomiary, badania i obserwacje należy zapisywać w książkach eksploatacji studni. Z uwagi na zabezpieczenie wód podziemnych i powierzchniowych przed negatywnym wpływem istniejącego ujęcia, należy prowadzić systematyczną kontrolę obudowy studni, jak również terenu wokół studni, kontrolę urządzeń pomiarowych i rejestrujących pracę ujęcia.

Po analizie przedłożonych dokumentów, stanowiących podstawę wydania niniejszego pozwolenia, udzielono pozwolenia wodnoprawnego przy wyżej określonych warunkach oraz obowiązkach.

Biorąc powyższe pod uwagę – orzekam jak w rozstrzygnięciu decyzji.

Zgodnie z art. Art. 398. 1. ustawy Prawo wodne pobrano opłatę za wydanie pozwolenia w wysokości 434,00 zł.

Pouczenie:

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia od konieczności przestrzegania dalszych wymagań określonych przepisami ustaw - Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie przyrody.
2. Pozwolenie wodnoprawne nie jest jednoczesnym zezwoleniem na rozpoczęcie jakichkolwiek robót budowlanych.
3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
4. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Wód Polskich Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania. Skutkiem zrzeczenia się prawa do odwołania przez wszystkie strony postępowania jest ostateczność i prawomocność decyzji, jej wykonalność, a także brak możliwości zaskarżenia decyzji do organu wyższej instancji lub sądu administracyjnego.
6. Podmiot pobierający wodę podziemną zgodnie z art. 268 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz.U.2017.1566 ze zm.) obciążony jest opłatą za korzystanie usług wodnych. Wysokość opłaty ustalają Wody Polskie oraz przekazują podmiotom obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne w formie informacji rocznej, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty (art. 271 ust. 1 pkt 1).



Z-CA DYREKTORA

Dariusz Tkacz

Otrzymują strony postępowania:
wg wykazu w aktach sprawy - 6 egz.