

Polanów 04.10.2024 r.

l.dz. 1695/2024

URZĄD MIEJSKI w POLANOWIE
ul. WOLNOŚCI 4
76-010 POLANÓW

Zakład Usług Komunalnych w Polanowie w odpowiedzi na interpelacje mieszkańców miejscowości Świerczyna w sprawie jakości wody dostarczanej do odbiorców z lokalnego wodociągu informuje że badania wody wykonywane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Koszalinie jak i przez ZUK w Polanowie w zakresie monitoringu kontrolnego jak i przeglądowego stwierdza że jakość wody z wodociągu Świerczyna spełnia wymagania wody do spożycia.


Jak nam wiadomo mieszkańcy miejscowości Świerczyna w miesiącu sierpniu 2024r powiadomili sanepid w Koszalinie o złej jakości wody przeznaczonej do spożycia, jednak nasz zakład nie otrzymał żadnej informacji o nieprzydatności wody do spożycia przez ludzi po wykonanych badaniach. W przypadku przekroczeń niezwłocznie sanepid zawiadomił by ZUK w Polanowie o nieprawidłowościach.

W odpowiedzi na drugą część interpelacji o skokach ciśnienia i powietrzu w sieci wodociągowej informujemy że urządzenia na hydroforni pracują normalnie bez stwierdzenia zakłóceń. Pracownicy wodociągów dwa razy w tygodniu są na hydroforni i nie stwierdzili aby coś działało nieprawidłowo.

Jednocześnie informujemy że po rozmowie telefonicznej z mieszkanką Świerczyny ustaliliśmy że woda z wodociągu / zimna / nie ma znamion wody zbyt mocno napowietrzonej, jednak po odkręceniu wody z urządzeń do podgrzewania woda jest napowietrzona i pryska.

ZUK w Polanowie nie odpowiada za urządzenia grzewcze.

Przyczyną zaistniałej sytuacji może być ostatni pobór wody przez straż pożarną w celu gaszenia pożaru w Jacinkach. Hydrant p-poż w Świerczynie znajduje się w najniższym punkcie tej miejscowości co przy tak dużym poborze skutkuje opróżnieniem sieci z wody powyżej punktu poboru. W związku z powyższym należy odpowietrzyć urządzenia do podgrzewania wody.

p.o. Dyrektora

Wojciech Adamski