

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

polegającego na „Przebudowie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zakładu Produkcyjnego „POLTRAN” s.c. w Polanowie przy ul. Sławińskiej 13 polegającej na rozdzieleniu kanalizacji wód deszczowych i roztopowych oraz kanalizacji sanitarnej ścieków produkcyjnych i ścieków bytowych z możliwością odprowadzenia oczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych do odbiornika. ”.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081.).

Projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozdzieleniu kanalizacji wód deszczowych i roztopowych spływających z dachów budynku zakładu o powierzchni ok. 1000 m² oraz placów betonowych i dróg komunikacyjnych o powierzchni ok. 3500 m² oraz kanalizacji sanitarnej ścieków produkcyjnych i ścieków bytowych gromadzonych w zbiorniku nieczystości płynnych o pojemności 104,5 m³ oraz trzech studniach chłonnych o łącznej pojemności ok. 1,5 m³. Zgodnie z dokumentacją przedmiotem przedsięwzięcia jest maksymalne zebranie w/w ścieków, oddzielenie ich w taki sposób, aby za pomocą takich urządzeń jak separator, łapacz tłuszczu umożliwić odprowadzenie wód oczyszczonych do odbiornika na działce nr 3/14 obręb nr 1 Polanów. Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję stanowią grunty zakwalifikowane w ewidencji gruntów jako: grunty orne (RV i RVI), łąki trwałe (IV), pastwiska (V), nieużytki (N), lasy (LsV) a, także rowy (W-RV i R-RVI), zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp) i tereny przemysłowe (Ba).

Zgodnie z dokumentacją wnioskodawca opowiada się za rozwiązaniem zawartym w wariantcie II przedsięwzięcia tj.: odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z powierzchni dachów budynku zakładu o powierzchni ok. 1000 m² za pośrednictwem oddzielnej kanalizacji deszczowej, przyłączy z rur PCW o średnicy 160 mm, przyłączonych bezpośrednio do rur spustowych z rynien dachowych odprowadzonych do projektowanej kanalizacji z rur PCW o średnicy 200 mm z dwóch stron zabudowy zakładu z jednym wylotem do zbiornika wodnego na działce nr 3/14 obręb nr 1 Polanów. Wnioskowana przebudowa będzie realizowana w ramach działki nr 2/6 o powierzchni 8080 m².

Sieci techniczne wykonane zostaną metodą wykopów otwartych z uwagi na konieczność uzyskania spadków grawitacyjnych. Zgodnie z dokumentacją planuje się wykonać: 14 szt. przyłączy z rur PCW o średnicy 160 mm o łącznej długości ok. 130 mb oraz z rur średnicy 200 o łącznej długości ok. 205 mb, 3 progi korytkowe o długości 35 mb, do wychwytywania z powierzchni utwardzonych wód deszczowych i roztopowych, 3 wpusty ściekowe żeliwne typu ulicznego, kanalizację deszczową z rur PCW o średnicy 200 mm i długości 170 mb.

Oddziaływanie związane z fazą realizacji przedmiotowej inwestycji będą miały charakter lokalny, krótkotrwały, odwracalny i ustąpią po zakończeniu prac związanych z budową przedsięwzięcia.

Planowana realizacja inwestycji z racji swojej niewielkiej skali i nieuciążliwego charakteru, nie powoduje ryzyka wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko i nie wymaga przeprowadzenia procedury transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko naturalne.

Obszar nie podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.), inwestycja graniczy z zlokalizowaną w pobliżu obszarem Natura 2000.