Burmistrz Polanowa
ul. Wolności 4
76-010 Polanów
Polanów 11.12.2018 r.

PA .IV.6220.4.2018

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) art. 71 ust. 1 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), dalej zwaną ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt. 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, przedłożonego przez Gospodarstwo Rybackie Polanów S.C. Roman Knop, Marcin Knop Krąg 1, 76-010 Polanów

1. **Orzekam realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Wykonanie urządzenia wodnego-ujęcia wód podziemnych na terenie dz. nr 4/3 w miejscowości Krąg, Gmina Polanów ”.**
2. **Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi złącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.**

UZASADNIENIE

W dniu 21.09.2018 r. Gospodarstwo Rybackie Polanów S.C. Roman Knop, Marcin Knop Krąg 1, 76-010 Polanów wystąpiło z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego-ujęcia wód podziemnych na terenie dz. nr 4/3 w miejscowości Krąg, Gmina Polanów. Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz.2081) dołączono poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. We wniosku i w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zostały zawarte informacje charakteryzujące planowane przedsięwzięcie.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia wydaje Burmistrz Polanowa

Zawiadomieniem z dnia 27.09.2018 r. Burmistrz Polanowa wszczął postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Tutejszy organ na etapie rozpatrywania wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego przeprowadził wymaganą przepisami prawa procedurę administracyjną dotyczącą potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania

na środowisko, w tym konieczności sporządzenia, jak i zakresu raportu oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko naturalne.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) Burmistrz Polanowa wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie w piśmie z dnia 05.10.2018 r. znak: WST-K.4220.156.2018.JC stwierdził o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) Burmistrz Polanowa wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w piśmie znak: PS.ZNS.401.25.2018.1 z dnia 10.10.2018 r. (data wpływu 15.10.2018 r.) wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) Burmistrz Polanowa wystąpił do Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie pismem z dnia 02.10.2018 r. (data wpływu 04.10.2018 r.). znak: SZ.ZZŚ.435.205.2018.IW przekazał dokumentację do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie organowi właściwemu do wydawania opinii i uzgodnień. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie wezwał Inwestora do uzupełnień w dniu 05.10.2018 r. (data wpływu 10.10.2018 r.) znak: SZ.RZŚ.436.1.283.2018.DL.Inwestor przedłożył uzupełnioną kartę informacyjną w dniu 15.10.2018 r. . Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w piśmie znak: SZ.RZŚ.436.1.283.2018.DL z dnia 20.11.2018 r. (data wpływu 23.11.2018 r.) wyraziło opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

W dniu 26.11.2018 r. organ prowadzący postępowanie – Burmistrz Polanowa wydał postanowienie znak: PA.IV.6220.4.2018 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Burmistrz Polanowa w dniu 26.11.2018 r. zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją i składania uwag.

Na podstawie załączonych materiałów stwierdzono, że inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71.), tym samym przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

W związku z powyższym, stosownie do art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), dla planowanego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przy klasyfikacji przedsięwzięcia uwzględniono szczegółowe uwarunkowania znajdujące się w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),

Ustalając brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, brano pod uwagę szczegółowe uwarunkowania - kryteria znajdujące się w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, tj. lokalizację, rodzaj, skalę, charakter przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo oddziaływania czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisje i uciążliwości związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie roślin i zwierząt lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszarów Natura 2000.

Wśród uwarunkowań, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko przesądziły:

1. Planowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu dwóch urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych w środkowej części działki o nr ewidencyjnym 4/3 w m. Krąg, gm. Polanów. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że otwory hydrogeologiczne studni zostały wykonane w roku bieżącym, zgodnie z projektem robót geologicznych zatwierdzonych decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 marca 2016 r., znak: WOS.III.7430.2.2016.WP. W związku z powyższym przedmiotowa inwestycja obejmować będzie wyłącznie obudowę i uzbrojenie wykonanych otworów w niezbędną armaturę oraz wykonanie rurociągu tłocznego, odprowadzającego wodę ze studni.
2. W ramach przedmiotowej inwestycji planowany jest wykonanie w otworze hydrologicznym nr SW-3/18 do głębokości 99 m, wbudowanie kolumny filtrowej złożonej z rury podfiltrowej (o długości 2 m), monolitycznego filtra siatkowego z rur PVC-K (pierwsza część o długości 10 m, druga - 6 m), rury międzyfiltrowej (o długości 4 m) i rury nadfiltrowej (o długości 76 m). W rurze nadfiltrowej, na głębokości około 10 m p.p.t., zamontowany zostanie agregat pompowy z silnikiem o mocy 3,7 kW. Będzie to tzw. studnia niepełna, bez przewiercania spągu warstwy wodonośnej. Obudowa studni głębinowej SW-3/18 zostanie wykonana w tradycyjnej technologii, tj. z kręgów żelbetowych o średnicy 1800 mm oraz płyty żelbetowej dennej i płyty stropowej z włazem i kominkami wentylacyjnymi. Do otworu studziennego, obok rurociągu tłocznego z rur stalowych, zostanie wprowadzona sonda do kontrolowania ewentualnego obniżania się zwierciadła wody i w sytuacji awaryjnej wyłączenia pompy uniemożliwiając jej spalenie podczas pracy „na sucho". Z kolei w otworze SW-2/18, wykonanym do głębokości 78 m, zostanie wbudowana kolumna filtrowa złożona z rury podfiltrowej (o długości 2 m), monolitycznego filtra siatkowego z rur PVC-K (o długości 16 m), i rury nadfiltrowej (o długości 59 m). W rurze nadfiltrowej, również na głębokości około 10 m p.p.t., zamontowany zostanie agregat pompowy z silnikiem o mocy 3,7 kW. Będzie to także tzw. studnia niepełna, bez przewiercania spągu warstwy wodonośnej. Obudowa studni głębinowej SW-2/18 będzie wykonana jako naziemna obudowa izotermiczna o wysokości 0,85 m i zostanie zamontowana na płycie betonowej
3. Woda z ujęcia przeznaczona zostanie wyłącznie na cele istniejącego Gospodarstwa Rybackiego Polanów s.c., do inkubacji ikry oraz wylęgu i chowu narybku pstrąga.

Woda do gospodarstwa doprowadzana będzie ze studni siecią wykonaną z rur PVC. Przyjęto, że średnie zapotrzebowanie na wodę wynosić będzie 1 728 m3/d. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę wyniesie 72 m3/h, tj. po 36 m3/h na każdą studnię. Jednostopniowe pompowanie wody z ww. wydajnością maksymalną 36 m3/h wykonane będzie w czasie trwającym łącznie 24 godziny . Z przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz zawartego w niej toku obliczeń wynika, że dopuszczalna depresja projektowanych studni wyniesie 3,6 m. Zasięg leja depresji dla każdego z ujęć będzie wynosić 108 m. Żaden z lejów depresji nie będzie wykraczał poza działkę inwestycyjną i będzie on dotyczyć trzeciorzędowego poziomu wodonośnego, złożonego z piasków średnioziarnistych, w przelocie 66 - 99 m p.p.t. w przypadku otworu SW-3/18 oraz w przelocie 42 - 78 m p.p.t. w przypadku otworu SW-2/18.

4. Przedmiotowa inwestycja stanowi grunty oznaczone jako łąki (ŁIV i ŁV). Działka inwestycyjna nr 4/3 obr. Krąg posiada powierzchnię 16,3475 ha, natomiast projektowane urządzenia wodne zajmować będą powierzchnię o średnicy 1,8 m każda. Aktualnie tylko wschodnia część przedmiotowej działki jest zagospodarowana i zlokalizowane są na niej budynki wchodzące w skład gospodarstwa rybackiego (w tym również budynek mieszkalny) oraz pełna infrastruktura do prowadzonej hodowli pstrąga. Pozostała część powierzchni przedmiotowego terenu pokryta jest roślinnością łąkową, trawiastą. Z uwagi na wykonane już otwory hydrogeologiczne studni etap realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia związany będzie z dostawą i montażem gotowych elementów. Rury z tworzyw sztucznych, zabezpieczenia antykorozyjne rur, filtry i inne materiały oraz elementy wyposażenia studni, mające bezpośredni kontakt z wodą, będą posiadać atest wydany przez Państwowy Zakład Higieny. Niezbędne prace ziemne zostaną wykonane ręcznie. Instalacja obudowy studni nie spowoduje emisji hałasu w środowisku. W fazie realizacji inwestycji nie wystąpi zapotrzebowanie na wodę, energię elektryczną i paliwa, jak również na surowce i materiały. Ze względu na krótki czas związany z instalacją obudowy studni nie będą również powstawać odpady ani ścieki socjalno-bytowe. Ze względu na ograniczony zakres robót należy wykluczyć znacząco negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko Podczas eksploatacji projektowanego ujęcia maksymalny pobór wody wyniesie 630 720 m3/rok. Projektowana inwestycja na etapie eksploatacji nie będzie powodować hałasu ani emisji gazów i pyłów do powietrza. Przedsięwzięcie nie będzie także źródłem wytwarzania odpadów ani ścieków na etapie jego funkcjonowania
5. Oddziaływanie związane z fazą realizacji przedmiotowej inwestycji będzie miało charakter lokalny, krótkotrwały, odwracalny i ustąpią po zakończeniu prac związanych z budową przedsięwzięcia.
6. Biorąc pod uwagę stosowaną technologie, uznaje się, że jego realizacja i eksploatacja nie będzie wiązała się ze znaczącym ryzykiem wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych.
7. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze sieci Natura 2000, tj. obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty pn. „Dolina Grabowej" (kod PLH320003). Jest to obszar najintensywniejszego występowania zjawisk źródliskowych na Pomorzu Zachodnim, o bardzo wysokiej różnorodności siedlisk, gdzie stwierdzono występowanie 15 rodzajów siedlisk z załącznika I dyrektywy Rady 92/43/EWG. W granicach przedmiotowego obszaru Natura 2000 zinwentaryzowano 7 gatunków zwierząt z załącznika II dyrektywy Rady 92/43/EWG. Dla danego obszaru dotychczas nie ustanowiono planu zadań ochronnych. Na podstawie przedłożonej dokumentacji, dostępnej bazy danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, w tym waloryzacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego, sporządzonej przez Biuro Konserwacji Przyrody (Szczecin, 2010 r.), ustalono, że w bezpośrednim sąsiedztwie działki inwestycyjnej zinwentaryzowano płaty siedlisk przyrodniczych, tj. kwaśną buczynę niżową o kodzie 9110-1 od strony północnej oraz łęgi olszowo-jesionowe, wierzbowe i topolowe o kodzie 91E0b od strony południowej. Wskazane siedliska przyrodnicze stanowią przedmioty ochrony ww. obszaru objętego europejską

siecią Natura 2000. Realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie związana z przeprowadzeniem wycinki drzewostanu w obrębie ww. płatów siedlisk przyrodniczych, jak również fragmentacją tych siedlisk. Z kolei funkcjonowanie przedsięwzięcia związane będzie z poborem wody z trzeciorzędowej warstwy wodonośnej, w obrębie której wystąpi ustalony zasięg leja depresji niewykraczający poza granice dz. nr 4/3 obr. Krąg. Eksploatacja studni z wydajnością zakładaną na poziomie 72 m3/h, z uwagi na warstwę izolującą poziomu ujęcia wody, nie wpłynie negatywnie na warunki gruntowo-wodne pierwszego poziomu wodonośnego, zaopatrującego roślinność w wodę i sole mineralne. W związku z powyższym można uznać, iż zasięg oddziaływania projektowanego ujęcia wody ograniczy się do granic działki inwestycyjnej i nie wpłynie na poziom wód gruntowych w obrębie ww. siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie, a tym samym na stan ich zachowania. Po przeanalizowaniu istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony w ww. obszarze ustalono, że przedmiotowa inwestycja nie wpisuje się w zagrożenia dla analizowanego obszaru Natura 2000.

8. Uwzględniając powyższe oraz mając na względzie rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie przewiduje się jego znaczącego negatywnego oddziaływania (na etapie realizacji i eksploatacji) na bioróżnorodność, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utratę, fragmentację lub izolację siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także ekosystemy - ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku.
9. Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terytorium kraju. W związku z przewidywanym lokalnym zasięgiem oddziaływania inwestycji, przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania. Teren pod projektowaną inwestycję sąsiaduje z obszarami leśnymi. Ponadto inwestycja usytuowana będzie poza obszarami: wybrzeża, przylegającymi do jezior, wodno-błotnymi, górskimi, uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Na analizowanym terenie nie występują również obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Najbliższy obszar ochronny GZWP zlokalizowany jest w odległości około 8 km od przedmiotowych studni. Projektowane przedsięwzięcie, z racji swego zakresu, nie wpłynie również na przekroczenie standardów jakości środowiska.
10. Przedmiotowa inwestycja z uwagi na stosunkowo niewielki zakres prac związanych z obudową już wykonanych otworów hydrogeologicznych, nie wpłynie znacząco negatywnie na klimat i jego zmiany, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedmiotowej inwestycji. Z racji zastosowania trwałych materiałów budowlanych o wysokiej izolacyjności cieplnej zmiany klimatu nie wpłyną z kolei na warunki pracy ujęcia.
11. Projektowane przedsięwzięcie obejmie powierzchnię zaledwie kilku m2 i zlokalizowane będzie na terenie rolniczym, w sąsiedztwie obszarów leśnych oraz istniejących zabudowań i infrastruktury związanej z prowadzoną przez wnioskodawcę hodowlą ryb. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że projektowane obudowy studni będą miały wysokość 0,5 m ponad poziom terenu, w związku z czym inwestycja nie wpłynie znacząco negatywnie na krajobraz, w tym nie wprowadzi dysharmonii w krajobrazie ukształtowanym już przez funkcjonujące na działce inwestycyjnej gospodarstwo rybackie

Biorąc pod uwagę opinie organu opiniującego oraz uwzględniając łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia, nie będzie miała wpływu na zmianę stanu środowiska w tym rejonie.

Informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji zostanie podana do publicznej wiadomości w BIP Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono, jak w sentencji decyzji

POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Burmistrza Polanowa , w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Stronie przysługuje możliwość zrzeczenia się odwołania, co skutkuje tym, że decyzja staje się decyzją prawomocną i ostateczną.
3. Zgodnie z art.130 § 4 kpa decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania jako zgodna z żądaniem strony.
4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy OOŚ, może zostać złożona w terminie 6 lat od dnia, w którym stała się ona ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ust. OOŚ.
5. W przypadku **etapowania inwestycji** - gdy warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są nadal aktualne - istnieje możliwość wydłużenia ww. terminu do 10 lat. Zajęcie stanowiska w tym zakresie następuje w drodze **postanowienia** organu wydającego przedmiotową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o które można się ubiegać po osiągnięciu przez decyzję o środ. uwar. statusu decyzji ostatecznej i przed upływem terminu 6 lat, o którym mowa w punkcie 2 pouczenia.

Oplata skarbowa w wysokości 205 zł wniesiona na konto Urzędu Miejskiego w Polanowie pobrana zgodnie z częścią I ust. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044.)

W załączeniu:

Załącznik nr 1 - Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania wg oddzielnego wykazu
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział. Spraw Terenowych w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 136, 75-612 Koszalin
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie ul. Gnieźnieńska 7, 75-736 Koszalin

Sporządziła: Adriana Michno – pomoc administracyjna Polanów ul. Wolności 4, pokój 14, Budynek B, I piętro, tel.094 3480783