




**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W SZCZECINIE**

WST-K.4240.194.2014.ML



Koszalin, dnia 13 sierpnia 2014 r.

**Burmistrz Polanowa
ul. Wolności 4
76-010 Polanów**

Na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 1 oraz art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oos, działając na skutek pisma Burmistrza Polanowa z dnia 01.08.2014 r., znak: GNR IV 6220.11.2014, oraz po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego przez Pana Andrzeja Czajkowskiego z Agencji Promocji Inwestycji Sp. z o.o. z Warszawy, działającego z pełnomocnictwa Inwestora, tj. Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna Konstancin-Jeziorna z Warszawy,

wyrażam opinię, że:

w przygotowywanym raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „**Budowa stacji 400/110 kV Żydowo Kierzkowo**”, zakres raportu powinien spełniać wymagania określone w art. 66 ustawy oos, a w szczególności zawierać analizę podanych niżej zagadnień, tj.:

1. Opis elementów przyrodniczych środowiska będących w zasięgu przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w tym szatę roślinną z chronionymi gatunkami i siedliskami przyrodniczymi będącymi przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000, występujące zwierzęta, występowanie wód powierzchniowych. Opis powinien opierać się o szczegółowe, aktualne i konkretne dane dotyczące gatunków oraz siedlisk występujących na przedmiotowym terenie. Elementy przyrodnicze, objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.). Inwentaryzacja przyrodnicza terenu winna obejmować co najmniej jeden udokumentowany pełny okres wegetacyjny roślin oraz okres rozrodu lokalnie występujących zwierząt.
2. Ocenę zagrożenia negatywnymi oddziaływaniami projektowanej inwestycji na siedliska i gatunki roślin objętych ochroną oraz z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (w tym należy przedstawić wyniki inwentaryzacji siedliskowej, która powinna zawierać: informacje o zastosowanej metodycie badań, informacje o wszystkich siedliskach i gatunkach roślin objętych ochroną oraz z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, występujących na terenie planowanej inwestycji, tj. na obszarze lokalizacji stacji elektroenergetycznej, słupów oraz pozostałych elementów analizowanej inwestycji – dróg dojazdowych, placów montażowych, zaplecza budowy, placów manewrowych, miejsc składowania demontowanych słupów.

3. Mapę poglądową przedstawiającą lokalizację projektowanej inwestycji na tle kompleksów leśnych, szpalerów drzew i zadrzewień śródpolnych, cieków powierzchniowych oraz zbiorników wodnych zlokalizowanych na terenie oraz w sąsiedztwie miejsca lokalizacji przedmiotowego projektu, w skali umożliwiającej ocenę odległości inwestycji od ww. elementów krajobrazu.
4. Informacje od właściwego organu o faktycznym zagospodarowaniu i przeznaczeniu terenów wokół planowanej inwestycji, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112), wraz z określeniem najbliższej odległości terenów, o których jest mowa w ww. aktach prawnych.
5. Omówienie wyników obliczeń, dotyczących emisji hałasu dla pory dziennej i nocnej.
6. Określenie oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko, w postaci izolinii poziomu dźwięku odpowiadających dopuszczalnym poziomom hałasu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112), na mapach w skali odpowiadającej szczegółowości poruszanych zagadnień. Na mapie ewidencyjnej przedstawiającej izolinie hałasu dla pory dnia i nocy należy zaznaczyć istniejącą zabudowę mieszkaniową i zagrodową, w skali umożliwiającej weryfikację przez tut. organ wyników analizy akustycznej.
7. W przypadku wystąpienia przekroczeń akustycznych standardów jakości środowiska określenia środków organizacyjnych, technicznych lub technologicznych ograniczających emisję hałasu co najmniej do poziomów dopuszczalnych.
8. Dokładną lokalizację inwestycji w odniesieniu do obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wodno-błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Określić również wpływ inwestycji na ww. obszary.
9. Metody prognozowania zastosowane przez wnioskodawcę wraz z przedstawieniem przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujące bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia oraz wykorzystywania zasobów środowiska.
10. Analizę możliwości wystąpienia skumulowanego oddziaływania planowanej inwestycji na poszczególne komponenty środowiska, z ośrodkami o podobnym charakterze występującymi w sąsiedztwie miejsca realizacji inwestycji.
11. Opis ewentualnych sytuacji awaryjnych, jakie mogą wystąpić na etapie realizacji oraz podczas eksploatacji inwestycji, a także działań, jakie zostaną podjęte w celu wyeliminowania tego typu zagrożenia.
12. Określenie parametrów linii, w szczególności: ilość torów, maksymalne dopuszczalne napięcie znamionowe linii, maksymalny dopuszczalny prąd obciążenia linii i najmniejszą odległość przewodów roboczych od ziemi, rodzaj zastosowanych przewodów fazowych i ich układ.
13. Wskazanie wartości natężenia pola elektromagnetycznego dla zabudowy mieszkaniowej położonej w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

14. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie lub ograniczenie negatywnych oddziaływań inwestycji na etapie realizacji (budowa stacji elektroenergetycznej Żydowo Kierzkowo oraz demontaż istniejącej linii 220 kV relacji Żydowo-Gdańsk 1) oraz na etapie eksploatacji projektowanej inwestycji na środowisko.
15. Opis analizowanych wariantów planowanego przedsięwzięcia, w tym wariant proponowany przez wnioskodawcę i racjonalny wariant alternatywny oraz wariant najkorzystniejszy dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru.
16. Analizę konfliktów społecznych, tj. ustalenie czy wariant wybrany do realizacji jest optymalny zarówno dla samego Inwestora, jak i dla zainteresowanych właścicieli nieruchomości oraz określenie w jaki sposób Inwestor zamierza przeciwdziałać konfliktom społecznym w związku z planowaną inwestycją.

Organ przeprowadził analizę przedłożonych przez wnioskodawcę materiałów i tym samym określił ww. zakres raportu oos.

Projektowane przedsięwzięcie polega na budowie stacji elektroenergetycznej (SE) 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na działkach nr: 336, 338/1, 338/2, 338/3 i 339/5 ob. Żydowo, gm. Polanów oraz na przebudowie istniejącej linii napowietrznej 220 kV Żydowo – Gdańsk 1 i przebudowie odcinka linii 15 kV, kolidującej z terenem projektowanej stacji. Działki ewidencyjne objęte zakresem przedsięwzięcia w zakresie przebudowy istniejących linii 200 kV i 15 kV stanowią dz. nr: 199/1, 197/1, 198/6, 269/1, 334, 346, 3431, 428, 427, 602/5, 439/2, 327, 328, 433, 432, 431, 439/3, 438, 440/3, 440/2, 436/1, 437, 435/1, 424, 417, 422, 421, 416.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Burmistrza Polanowa z dnia 01.08.2014 r., znak: GNR IV 6220.11.2014 oraz kartą informacyjną przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę rodzaj, usytuowanie oraz skalę jego oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, dla przedmiotowego przedsięwzięcia ustalił ww. zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko.

ZASTĘPCA REGIONALNEGO
DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
Regionalny Konsultant
w Szczecinie
Sylvia Jurzyk-Nordlöf
2014-08-13

