

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), art. 71 ust. 1 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), dalej zwaną ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt.33 i 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, przedłożonego Pełnomocnika Blue Line Engineering S.A. Pana Mariusza Ciecieląg działającego w imieniu Inwestora BLUE GAZ Sp. z o.o. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków.

- 1. Orzekam realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG na dz. nr 3/2 w m. Polanów, gmina Polanów, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie”**
- 2. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.**

UZASADNIENIE

W dniu 31.05.2017 r. Pełnomocnik Blue Line Engineering S.A. Pan Mariusz Ciecieląg zam. ul Spokojna 12B/5, 78-460 Barwice działający w imieniu BLUE GAZ Sp. z o.o. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG na dz. nr 3/2 w m. Polanów, gmina Polanów, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie” Do wniosku załączona została m.in. karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia wydaje Burmistrz Polanowa

Zawiadomieniem z dnia 06.06.2017 r. Burmistrz Polanowa wszczął postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Tutejszy organ na etapie rozpatrywania wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego przeprowadził wymaganą przepisami prawa procedurę administracyjną dotyczącą potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, w tym konieczności sporządzenia, jak i zakresu raportu oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko naturalne.

W związku z powyższym na podstawie art. 64 ustawy ooś, zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Działając na podstawie art. 64 oraz art. 78 ust. 1 pkt. 2 i ust. 4, w związku z art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2 w/w ustawy Burmistrz Polanowa zwrócił się pismami o sygn. akt GNR IV 6220.6.2017 z dnia 06.06.2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie z prośbą o przedstawienia opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 12.06.2017 r. (data wpływu 14.06.2017 r.) o sygn. akt WST-K.4240.82.2017.NK wezwał o usunięcie braków dnia 22.06.2017 r. sygn. akt GNR IV 6220.6.2017 zostały przesłane uzupełnienia braków formalnych w dniu 07 lipca 2017 r. do tut. Urzędu wpłynęła opinia o sygn. akt WST-K.4240.82.2017.NK o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Natomiast opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie z dnia 22 czerwca 2017 r. o sygn. akt PS. ZNS.401.6.2017.1 również stwierdziła brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Burmistrz Polanowa postanowieniem z dnia 11 lipca 2017 r., znak: GNR IV 6220.6.2017 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 11.07.2017 r. do stron postępowania zostało wysłane postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Również w tym samym dniu do stron postępowania zostało wysłane zawiadomienie o wydaniu zawiadomienia o zakończeniu postępowania dowodowego na podstawie art. 10 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, informując o przysługującym prawie wypowiedzenia się o zebranych dowodach oraz zgłoszonych w czasie postępowania żądaniach w terminie 7 dni od otrzymania żadna ze stron nie wniosła uwag.

W toku trwania procedury stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych §3 ust. 1 pkt. 33 i 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). Tym samym zgodnie z ww. rozporządzeniem zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany.

Ustalając brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, brano pod uwagę szczegółowe uwarunkowania - kryteria znajdujące się w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, tj. lokalizację, rodzaj, skalę, charakter przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo oddziaływania czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisje i uciążliwości związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie roślin i zwierząt lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszarów Natura 2000.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie stacji zgazowania skroplonego metanu LNG. Stacja składać się będzie z jednego pionowego zbiornika o pojemności 60 m³,

wyposażonego w parownicę własną, dwóch parownic roboczych (każda o przepustowości 1000 Nm /h) służących do zmiany stanu skupienia gazu z fazy ciekłej na gazową, stacji redukcyjno - pomiarowej (do redukcji ciśnienia i pomiaru przepływu gazu), kotłowni (zapewniającej ogrzanie gazu) i nawianialni. Przedmiotowe przedsięwzięcie projektowane jest na działce nr 3/2 obręb 6 miasta Polanów. Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości ok. 45 m na zachód od terenu projektowanej inwestycji (zakład mechaniki pojazdowej) oraz ok. 100 m na północ (zabudowa mieszkaniowa po przeciwnej stronie drogi wojewódzkiej). Projektowana instalacja w czasie jej eksploatacji pracuje bezgłośnie. Emisja hałasu ma miejsce wyłącznie podczas napełniania zbiorników. Biorąc pod uwagę lokalizację inwestycji przy drodze publicznej, która w znacznym stopniu kształtuje klimat akustyczny terenów z nią sąsiadujących, jak również oddalenie przedmiotowej inwestycji od terenów podlegających ochronie akustycznej oraz charakter przedmiotowego przedsięwzięcia uznano, iż w związku z eksploatacją przedsięwzięcia zostaną dotrzymane akustyczne standardy jakości środowiska.

Obsługa komunikacyjna projektowanej stacji realizowana będzie poprzez zjazd z drogi gminnej. Przewiduje się jedno miejsce parkingowo - postojowe dla samochodu ciężarowego na czas rozładunku. Naziemne obiekty instalacji będą zajmowały teren o powierzchni ok. 100 m (zbiornik pionowy, dwie parownice, stacja redukcyjna kontenerowa - ułożone na betonowych fundamentach o tej samej powierzchni). Instalacja wraz z ogrodzeniem terenu i placem manewrowym będzie zajmowała teren o powierzchni ok. 1600 m². Wokół instalacji wykonane zostanie ogrodzenie zamykające strefy bezpieczeństwa. Teren, na którym planuje się inwestycję jest porośnięty roślinnością niską (wymieszane gatunkowo samosiewne trawy i krzewy). W ramach realizacji inwestycji planuje się wycinkę czterech przydrożnych drzew z gatunku brzoza.

Od strony południowej oraz wschodniej przedmiotowa działka graniczy z gruntami ornymi, od strony zachodniej z zakładem mechaniki pojazdowej, natomiast od strony północnej - z drogą wojewódzką. W ramach analizowanej inwestycji nastąpi zaopatrzenie zakładu Maced w gaz ziemny, a także rozproszczenie sieci po miejscowości, w celu dostarczenia gazu odbiorcom indywidualnym.

Eksploatacja przedmiotowej instalacji umożliwi częściowo zastąpienie spalania paliw stałych, aktualnie stosowanych w instalacjach grzewczych zakładu Maced i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza związanych z procesami spalania. Gaz, który będzie magazynowany i rozpraszany gazociągiem średniego ciśnienia (od 10 kPa do 0,5 MPa) do odbiorcy jest gazem ziemnym z grupy GZ-50, dostarczany z gazociągu Świnoujście (lub innych dostawców), przewożonym specjalnymi cysternami w miejsce projektowanej lokalizacji stacji zgazowania skroplonego gazu. Transport i magazynowanie LNG polega w głównej mierze na utrzymaniu jego ciekłego stanu. W instalacji do rozprężania gazu ziemnego zastosowany zostanie zbiornik dwupłaszczowy, między ścianami którego zostanie wytworzona próżnia, jako idealny izolator. Próżnia ta pozwoli na utrzymanie w zbiorniku temperatury -162°C. LNG będzie przywożony cysternami i rozładowany do zbiornika. Proces ten jest zabezpieczony w taki sposób, aby nie utracić ciekłego stanu gazu. W parownikach atmosferycznych skroplony gaz ziemny będzie odparowywany w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem odbiorcy. W celu podgrzania i ustabilizowania ciśnienia, gaz z parownic będzie transportowany rurociągiem do stacji redukcyjnej. Tam odpowiednie urządzenia (filtropodgrzewacz, reduktor) ustabilizują kluczowe parametry gazu. W związku z faktem, że gaz ziemny jest gazem bezbarwnym i bezwonny, w instalacji przewiduje się zastosowanie nawianialni kontaktowej, w której do strumienia gazu będzie dodawany związek THT (tetrahydrotiofen). W taki sposób przygotowany gaz jest gotowy do przesyłania gazociągiem średniego ciśnienia. Ostatnim elementem instalacji do rozprężania skroplonego gazu ziemnego będą gazociągi wylotowe średniego ciśnienia.

Planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Projektowana instalacja zaopatrzona będzie w układy czujników sprawdzających ciśnienie i temperaturę gazu (telemetria), których zadaniem, w razie zaistnienia sytuacji awarii, tj. wyciek gazu do atmosfery, jest alarmowanie osób odpowiedzialnych za prawidłową pracę instalacji. W przypadku wystąpienia awarii

instalacji i związanego z tym ulotu gazu ziemnego do atmosfery, z uwagi na gęstość gazu mniejszą od gęstości powietrza nie dochodzi do akumulacji stężenia gazu w zagłębieniach terenowych, w związku z czym ryzyko wystąpienia wybuchu jest niewielkie. Dodatkowo zastosowanie nawaniania gazu THT ma za zadanie ostrzegać o wystąpieniu sytuacji awaryjnej w związku z obecnością gazu w powietrzu poza instalacją. Biorąc pod uwagę zastosowane zabezpieczenia stacji LNG w postaci telemetrii i wysokiej klasy zaworów bezpieczeństwa, jak również dwupłaszczową konstrukcję zbiornika na gaz, w ocenie tut. organu prawdopodobieństwo wystąpienia opisanej wyżej sytuacji awarii można uznać za niewielkie.

W projektowanym obiekcie nie przewiduje się stosowania urządzeń, które mogłyby spowodować przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziaływania pola elektromagnetycznego.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, z uwagi na znikomą skalę jego oddziaływania, nie istnieje ryzyko kumulowania się oddziaływań projektowanej inwestycji na środowisko z innymi projektowanymi bądź istniejącymi przedsięwzięciami

Na etapie realizacji inwestycji wytworzone odpady opakowaniowe typu opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, drewna, metali, wielomateriałowe, opakowania z tekstyliów, zmieszane odpady opakowaniowe zostaną zgromadzone w specjalnych do tego celu pojemnikach/ kontenerach, a następnie zostaną przewiezione do zakładu utylizacji odpadów. Ziemia z wykopów będzie składowana na placu budowy i będzie służyć do niwelacji terenu po realizacji robót. Ścieki bytowe z zaplecza budowy będą odprowadzane do tymczasowych, szczelnych zbiorników bezodpływowych, skąd będą wywożone do miejskiej oczyszczalni ścieków. Wody opadowe i roztopowe z placu manewrowego zostaną odprowadzone poprzez spadki poprzeczne i podłużne do przydrożnego rowu. W trakcie realizacji prac budowlanych do pracy urządzeń na budowie oraz środków transportu wykorzystane będą paliwa w ilościach niezbędnych do tych celów, nie zwiększając w sposób istotny zanieczyszczenia środowiska naturalnego (powietrza) w rejonie prowadzonych robót budowlanych. W związku z fazą realizacyjną analizowanego przedsięwzięcia wystąpią oddziaływania akustyczne, związane z pracą mechanicznego sprzętu budowlanego. Mając na uwadze fakt, że oddziaływanie planowanej inwestycji na klimat akustyczny ma charakter tymczasowy, typowy dla prac budowlanych, dotyczący jedynie czasu realizacji i ustąpi wraz z zakończeniem prac, można przyjąć, że poziom okresowej akustycznej uciążliwości prac budowlanych będzie akceptowalny, jako tymczasowe zjawisko typowe dla każdej budowy.

Na etapie realizacji inwestycji w zakresie oddziaływania na powietrze atmosferyczne wystąpi emisja niezorganizowana produktów spalania paliw w silnikach samochodów, maszyn samojezdnych oraz maszyn i urządzeń budowlanych obsługujących plac budowy.

Projektowana instalacja działać będzie w sposób hermetyczny, w związku z czym nie przewiduje się wprowadzania do atmosfery zanieczyszczeń gazowych. W fazie eksploatacyjnej planowanego przedsięwzięcia będzie występować wyłącznie niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza związana ze spalaniem paliw i pyleniem, jednak emisja ta nie przekroczy dopuszczalnych norm.

Z uwagi na sposób prowadzenia eksploatacji przedsięwzięcia, niestwarzający zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego obszaru objętego oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko gruntowo-wodne. Ponadto, inwestor zapewni właściwe gospodarowanie odpadami powstającymi na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowej inwestycji poprzez minimalizację ich ilości, recykling oraz selektywne magazynowanie w wydzielonych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami oraz przekazywanie odpadów uprawnionym podmiotom.

Ustalono, iż w zasięgu oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia brak jest istniejących form ochrony przyrody wymienionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2134), takich jak: parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-

krajobrazowe. Najbliższy obszar Natura 2000, tj. obszar mający znaczenie dla Wspólnoty pn. „Dolina Grabowej” (PLH 320003) znajduje się w odległości ok. 0,7 km od granicy działki inwestycyjnej. Z uwagi na charakter i położenie przedsięwzięcia stwierdza się, że realizacja ustaleń przedsięwzięcia nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszary chronione, chronione siedliska przyrodnicze oraz stanowiska chronionych gatunków fauny i flory. Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, w związku z realizacją inwestycji wystąpi konieczność usunięcia jedynie 4 szt. drzew z gatunku brzoza, przy czym z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż stan zdrowotny ww. drzew jest zły (oznaki próchnienia, posusz). Ponadto w obrębie drzew do wycinki nie stwierdzono chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, oraz gniazd i dziupli ptaków oraz nietoperzy. Uwzględniając powyższe oraz mając na względzie rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie przewiduje się jego znacząco negatywnego oddziaływania (na etapie realizacji i eksploatacji) na bioróżnorodność, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utratę, fragmentację lub izolację siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także ekosystemy - ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku. Działka inwestycyjna nie jest objęta ochroną konserwatorską. Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terytorium kraju. W związku z przewidywanym lokalnym zasięgiem oddziaływania inwestycji przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania. Teren objęty wnioskiem zlokalizowany jest poza obszarami: wybrzeża, górskimi, uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Na analizowanym terenie nie występują również strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 9 (kod: GW600010) oraz w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o nazwie „Grabowa do Wielinki” (kod: RW6000174682). Ww. JCWPd posiada ocenę stanu ilościowego i chemicznego oznaczoną jako zły, ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określoną jako zagrożona, oraz przedłużony termin osiągnięcia celów środowiskowych ze względu na brak możliwości technicznych. Celem środowiskowym dla ww. jednolitej części wód podziemnych jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Projektowane przedsięwzięcie z racji jego zakresu nie wiąże się z ingerencją w jednolite części wód i nie będzie miało wpływu na ich stan ilościowy, ekologiczny i chemiczny.

W toku trwania przedmiotowego postępowania administracyjnego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie przeprowadził analizę ryzyka klimatycznego. Przedmiotowa inwestycja, w ocenie w/w organu, nie wpłynie znacząco negatywnie na klimat i jego zmiany, zarówno na etapie realizacji, jak eksploatacji przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na niewielką skalę planowanych prac budowlanych, oddziaływanie inwestycji na klimat, w okresie jej realizacji, będzie miało charakter krótkotrwały i odwracalny, w szczególności nie spowoduje zmian temperatury, opadów, prędkości wiatrów, czy nasilenia intensywności burz. Przedmiotowe przedsięwzięcie ponadto charakteryzuje się wysokim poziomem odporności na zmiany klimatu, w tym nie znajduje się na obszarze istotnie narażonym na jego zmiany.

Z uwagi na występującą na położenie inwestycji na terenie miasta Polanów, w pobliżu zakładu mechaniki pojazdowej, oraz drogi wojewódzkiej, realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco negatywnie na krajobraz, w tym nie wprowadzi dysharmonii w krajobrazie już poddanym przekształceniom antropogenicznym.

Biorąc pod uwagę opinie organu opiniującego oraz uwzględniając łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia, nie będzie miała wpływu na zmianę stanu środowiska w tym rejonie.

Informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji zostanie podana do publicznej wiadomości w BIP Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono, jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Burmistrza Polanowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Stronie przysługuje możliwość zrzeczenia się odwołania, co skutkuje tym, że decyzja staje się decyzją prawomocną i ostateczną.
3. Zgodnie z art.130 § 4 kpa decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania jako zgodna z żądaniem strony.
4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy OOS, może zostać złożona w terminie 6 lat od dnia, w którym stała się ona ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ust. OOS.
5. W przypadku **etapowania inwestycji** - gdy warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są nadal aktualne - istnieje możliwość wydłużenia ww. terminu do 10 lat. Zajęcie stanowiska w tym zakresie następuje w drodze **postanowienia** organu wydającego przedmiotową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o które można się ubiegać po osiągnięciu przez decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach statusu decyzji ostatecznej i przed upływem terminu 6 lat, o którym mowa w punkcie 2 pouczenia.

Oplata skarbową w wysokości 205 zł wniesioną na konto Urzędu Miejskiego w Polanowie pobrana zgodnie z częścią I ust. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827.)

W załączeniu:

Załącznik nr 1 - Charakterystyka przedsięwzięcia

Burmistrz Polanowa

/-/ Grzegorz Lipski

Otrzymują:

1. Strony postępowania wg wykazu dostępnego w aktach sprawy.
2. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydz. Spraw Terenowych w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 136, 75-612 Koszalin