

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2096 ze zm.),

p o s t a n a w i a m :

1. Na wniosek strony sprostować oczywistą omyłkę pisarską w decyzji z dnia 08.11.2019 r. znak: PA. IV.6220.6.2019.5.AM:

w następujący sposób :

- 1) **W punkcie 1 uzasadnienia było:** *Planowana inwestycja polegać będzie na budowie trzech niezależnych farm fotowoltaicznych o mocy wytwórczej do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, stacjami transformatorowymi, trasami kablowymi, magazynem energii elektrycznej oraz drogami dojazdowymi.* Inwestycja zlokalizowana będzie na części działki nr 216 obręb Żydowo, gmina Polanów. Całkowita powierzchnia przeznaczona pod planowane przedsięwzięcie wynosi ok. 3,8 ha. Analizowany teren stanowią grunty zakwalifikowane jako: grunty orne (RIVb, RV – 2,24 ha), pastwiska trwałe (PsIV – 0,9 ha), łąki trwałe (ŁV – 0,36 ha) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr-Rb – 0,03 ha) oraz nieużytki (N – 0,30 ha). Z przedłożonych informacji w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż inwestor nie przewiduje lokalizowania projektowanej inwestycji na gruntach oznaczonych jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz nieużytki.

W punkcie 1 uzasadnienia zmieniono na: Planowana inwestycja polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy wytwórczej do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, stacją transformatorową, trasami kablowymi, magazynem energii elektrycznej oraz drogami dojazdowymi. Inwestycja zlokalizowana będzie na części działki nr 216 obręb Żydowo, gmina Polanów. Całkowita powierzchnia przeznaczona pod planowane przedsięwzięcie wynosi ok. 3,8 ha. Analizowany teren stanowią grunty zakwalifikowane jako: grunty orne (RIVb, RV – 2,24 ha), pastwiska trwałe (PsIV – 0,9 ha), łąki trwałe (ŁV – 0,36 ha) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr-Rb – 0,03 ha) oraz nieużytki (N – 0,30 ha). Z przedłożonych informacji w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż inwestor nie przewiduje lokalizowania projektowanej inwestycji na gruntach oznaczonych jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz nieużytki.

- 2) **W punkcie 2 uzasadnienia było:** *W ramach przedmiotowej inwestycji planowany jest montaż ogniw mono- lub polikrystalicznych, o mocy od 250 do 400 W każdy, w ilości ok. 4 000 szt. Panele fotowoltaiczne będą posiadały właściwości antyrefleksyjne, tzn. łagodzące lub całkowicie eliminujące ryzyko efektu olśnienia. Projektowane panele fotowoltaiczne zostaną mocowane za pomocą kotew wbijanych w ziemię na głębokość ok. 1,5 m, kąt nachylenia panelu do płaszczyzny wyniesie od ok. 30° do 70°. Naziemna część konstrukcji mocowana będzie za pomocą śrub i uchwyty. Konstrukcje wsporcze znajdować się będą w rzędach. Wysokość konstrukcji nie przekroczy 5 m. Projektowane panele fotowoltaiczne*

współpracować będą z inwerterami, tj. urządzeniami umożliwiającymi przetwarzanie napięcia stałego wytworzonego przez moduły fotowoltaiczne na napięcie zmienne. W celu przekazywania energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego zaplanowano trzy stacje transformatorowe. Na obecnym etapie inwestor nie wskazał rodzaju transformatora planowanego do zastosowania w ramach planowanej inwestycji. W związku z powyższym, w niniejszej opinii, w przypadku zastosowania transformatora olejowego, na inwestora nałożono obowiązek, aby w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska gruntowo - wodnego w przypadku awarii pod transformatorami olejowymi wykonał szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować minimum 110% zawartości oleju w transformatorze.

W punkcie 2 uzasadnienia zmieniono na: W ramach przedmiotowej inwestycji planowany jest montaż ogniw mono- lub polikrystalicznych, o mocy od 250 do 400 W każdy, w ilości ok. 4 000 szt. Panele fotowoltaiczne będą posiadały właściwości antyrefleksyjne, tzn. łagodzące lub całkowicie eliminujące ryzyko efektu oślepienia. **Projektowane panele fotowoltaiczne zostaną mocowane za pomocą kotew wbijanych w ziemię na głębokość ok. 1,5 m, kąt nachylenia panelu do płaszczyzny wyniesie od ok. 20° do 70°.** Naziemna część konstrukcji mocowana będzie za pomocą śrub i uchwyty. Konstrukcje wsporcze znajdować się będą w rzędach. Wysokość konstrukcji nie przekroczy 5 m. Projektowane panele fotowoltaiczne współpracować będą z inwerterami, tj. urządzeniami umożliwiającymi przetwarzanie napięcia stałego wytworzonego przez moduły fotowoltaiczne na napięcie zmienne. W celu przekazywania energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego zaplanowano trzy stacje transformatorowe. Na obecnym etapie inwestor nie wskazał rodzaju transformatora planowanego do zastosowania w ramach planowanej inwestycji. W związku z powyższym, w niniejszej opinii, w przypadku zastosowania transformatora olejowego, na inwestora nałożono obowiązek, aby w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska gruntowo - wodnego w przypadku awarii pod transformatorami olejowymi wykonał szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować minimum 110% zawartości oleju w transformatorze.

- 3) **W załączniku nr 1 do decyzji strona 1 było Projektowane przedsięwzięcie obejmuje budowę trzech niezależnych farm fotowoltaicznych o mocy wytwórczej do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, stacjami transformatorowymi, trasami kablowymi, magazynem energii elektrycznej oraz drogami dojazdowymi.** Inwestycja zlokalizowana będzie na części działki nr 216 obręb Żydowo, gmina Polanów. Całkowita powierzchnia przeznaczona pod planowane przedsięwzięcie wynosi ok. 3,8 ha. Analizowany teren stanowią grunty zakwalifikowane jako: grunty orne (RIVb, RV – 2,24 ha), pastwiska trwałe (PsIV – 0,9 ha), łąki trwałe (ŁV – 0,36 ha) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr-Rb – 0,03 ha) oraz nieużytki (N – 0,30 ha). Z przedłożonych informacji w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż inwestor nie przewiduje lokalizowania projektowanej inwestycji na gruntach oznaczonych jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz nieużytki

W ramach przedmiotowej inwestycji planowany jest montaż ogniw mono- lub polikrystalicznych, o mocy od 250 do 400 W każdy, w ilości ok. 4 000 szt. Panele fotowoltaiczne będą posiadały właściwości antyrefleksyjne, tzn. łagodzące lub całkowicie eliminujące ryzyko efektu oślepienia. **Projektowane panele fotowoltaiczne zostaną mocowane za**

pomocą kotew wbijanych w ziemię na głębokość ok. 1,5 m, kąt nachylenia panelu do płaszczyzny wyniesie od ok. 30° do 70°.

- 4) W załączniku nr 1 do decyzji strona 1 zmieniono na: **Projektowane przedsięwzięcie obejmuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy wytwórczej do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, stacją transformatorową, trasami kablowymi, magazynem energii elektrycznej oraz drogami dojazdowymi.** Inwestycja zlokalizowana będzie na części działki nr 216 obręb Żydowo, gmina Polanów. Całkowita powierzchnia przeznaczona pod planowane przedsięwzięcie wynosi ok. 3,8 ha. Analizowany teren stanowią grunty zakwalifikowane jako: grunty orne (RIVb, RV – 2,24 ha), pastwiska trwałe (PsIV – 0,9 ha), łąki trwałe (ŁV – 0,36 ha) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr-Rb – 0,03 ha) oraz nieużytki (N – 0,30 ha). Z przedłożonych informacji w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż inwestor nie przewiduje lokalizowania projektowanej inwestycji na gruntach oznaczonych jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz nieużytki

W ramach przedmiotowej inwestycji planowany jest montaż ogniw mono- lub polikrystalicznych, o mocy od 250 do 400 W każdy, w ilości ok. 4 000 szt. Panele fotowoltaiczne będą posiadały właściwości antyrefleksyjne, tzn. łagodzące lub całkowicie eliminujące ryzyko efektu olśnienia. **Projektowane panele fotowoltaiczne zostaną mocowane za pomocą kotew wbijanych w ziemię na głębokość ok. 1,5 m, kąt nachylenia panelu do płaszczyzny wyniesie od ok. 20° do 70°.**

2. Pozostałe ustalenia w/w decyzji pozostawić bez zmian

Uzasadnienie

W decyzji oraz załączniku nr 1 z dnia 17.08.2018 r. znak PA.I.6220.3.2018 stwierdzono oczywistą omyłkę pisarską w treści dot. budowy gdzie wpisano: „*Planowana inwestycja polegać będzie na budowie trzech niezależnych farm fotowoltaicznych o mocy wytwórczej do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, stacjami transformatorowymi, trasami kablowymi, magazynem energii elektrycznej oraz drogami dojazdowymi.*” podczas gdy prawidłowy zapis powinien brzmieć –inwestycja polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy wytwórczej do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, stacją transformatorową, trasami kablowymi, magazynem energii elektrycznej oraz drogami dojazdowymi..

W/w decyzji stwierdzono również oczywistą omyłkę pisarską w treści dot. wymagań ochrony środowiska pod względem nachylenia panelu do płaszczyzny gdzie wpisano: „*Projektowane panele fotowoltaiczne zostaną mocowane za pomocą kotew wbijanych w ziemię na głębokość ok. 1,5 m, kąt nachylenia panelu do płaszczyzny wyniesie od ok. 30° do 70°.*” podczas gdy prawidłowy zapis powinien brzmieć - o, *kąt nachylenia panelu do płaszczyzny wyniesie od ok. 20° do 70°.*”.

Zgodnie z art. 113 § 1 w związku z art. 126 k.p.a. organ administracji publicznej może prostować z urzędu lub na żądanie strony błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono, jak w sentencji niższego postanowienia

POUCZENIE

Na postanowienie niniejsze służy stronom zażalenie terminie 7 dni od daty otrzymania pisma za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie.

Burmistrz Polanowa

/-/ Grzegorz Lipski

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział. Spraw Terenowych w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 136, 75-612 Koszalin
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin

Sporządziła: Adriana Michno – pomoc administracyjna Polanów ul. Wolności 4, pokój 14, Budynek B, I piętro, tel. 94 34 80 783