przekrój 1:10



rzut 1:10



montaż studni 1:20



Zestawienie elementów

1 - Studnia wodomierzowa "AQUA" o wym. ϕ1000mm H=1,86m
2 - Wodomierz Atair V3 Dn 15 długości zabudowy L=300mm
3 - Zestaw montażowy dla wodomierza z zaworami - konsola regulowana (redukcujna ½"-1")
4 - Zawór antyskażeniowy gwintowany dn32 EA 271 Socla (1 ¼" - de 40)
5 - Zawór odcinający dn 15 kulowy(½")
6 - Zawór odcinający dn 15 kulowy i z kurkiem spustowym (½")
7 - Filtr siatkowy skośny - gwint wewnetrzny 1 ¼"
8 - Adapter - przejście z PE na stal (PE de 40, stal 1 ¼") - szt-2
9 - Przewód - prostka de 40 PE-HD
10 - Złączka wkrętno-zwężkowa (gwint zewnętrzny 1 ¼", gwint zewnętrzny ½") - szt-2
11 - Podstawa drewniana o wym. 400x200mm h=100mm
12 - Przejście szczelne dla de 40 (króciec spawany) - łączenie ze studnią
13 - Pokrywa polietylenowa dn 600 B125 - proj. chodnik
14 - Stopnie złazowe - łącznie ze studnią

SCHEMAT
STUDZIENKA WODOMIERZOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INST – PROJEKT
76-015 Manowo, Manowo 71
tel. 604-18-43-46, 507-106-130 e-mail: ppinst-projekt@tlen.pl

TEMAT:	Targowisko stałe "Mój rynek" Polanów, działka Nr 7/3, 6/6 obręb 6, gmina Polanów			BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE
PROJEKT:	PRZYŁĄCZA I ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA			FAZA: PROJ. BUDOWLANY
RYSUNEK:	STUDNIA WODOMIERZOWA – SW			SKALA: 1:10, 1:20
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	DATA: Grudzień 2016r.
PROJEKTANT:	mgr inż. L. Żyńska-Mrozowicz	4abc 7342/24/91		NR. RYS. 5
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. I. Piskorz – Wilczak	ZAP/0096/POOS/13		