

Gmina Polanów
ul. Wolności 4
76-010 Polanów

GM.II.271.6.2020

Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego

**Odpowiedź nr 1 na zapytanie do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa drogi rowerowej i parkingu dla rowerów w Polanowie”.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych(tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytania:

- 1) Czy zamawiający/inwestor udostępni PZT dla ul. Żwirowej?

Odpowiedź: PZT jest udostępnione w zakładce : „drogowy”

- 2) Czy do obowiązków wykonawcy należy wywóz materiału przeznaczonego do rozbiórki, co z materiałem do odzysku ?

Odpowiedź: Wywóz materiałów z rozbiórki jest obowiązkiem Wykonawcy. Materiały do odzysku należy złożyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- 3) W jaki sposób została policzona powierzchnia przekroju pionowego ławy fundamentowej pod krawężnik bet. 12x25cm (pozycja 9-przedmiar: "Utwardzenie działki budowlanej poprzez...")

Odpowiedź: W pozycji tej wykazano, iż na 1mb krawężnika przeznaczonych jest 0,0825m³ betonu jako ławy fundamentowej.

Odpowiedź nr 2 na zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- 1) Jak Zamawiający interpretuje POMOC Przedmiaru przy określaniu zryczałtowanej ceny?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

- 2) W jakim zakresie Przedmiaru Należy traktować go jako pomocniczy?

Odpowiedź: zgodnie z zapisami SIWZ.

- 3) W jakim zakresie Przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem?

Odpowiedź: zgodnie z zapisami SIWZ.

- 4) W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość Przedmiaru?

Odpowiedź: zgodnie z zapisami SIWZ.

- 5) Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru w odniesieniu do projektu?

Odpowiedź: zgodnie z zapisami SIWZ.

- 6) Czy stosownie do Art. 30 PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stosowanie art. 30 ustawy PZP.

- 7) Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku gdy są wymagane)?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

- 8) SIWZ zakłada wbudowanie kostki betonowej dwukolorowej nefazowanej. Prosimy o określenie kolorów kostki brukowej dla przebudowy ul. Żwirowej oraz drogi rowerowej przy urzędzie.

Odpowiedź: Należy zastosować kostki koloru czerwonego i szarego.

- 9) Jaki rodzaj gazonu należy użyć przy konstrukcji ściany oporowej?

Odpowiedź: Gazon ma za zadanie wzmocnić w przypadku zastosowania go, jako idealny materiał na mały lub duży murek, gdy chcemy stworzyć wiązania na kolejnych warstwach. Specjalne „żebrowania” pozwalają na wspólne zazębienie się

ze sobą, tworząc solidną i trwałą konstrukcję . Zastosować należy gazony w kolorze szarym i czerwonym (ceglastym).

10)Druga część zadania (przy ul. Żwirowej) zakłada poszerzenie nawierzchni bitumicznej (216,20m). Prosimy o określenie zakresu robót.

Odpowiedź: Zakres robót jest zawarty w przedmiarze robót od pozycji 36 do 50.

11)Czy istnieje możliwość otrzymania PZT (dwg, pdf) wraz z dokładnie zaznaczonym zakresem robót dla przebudowy ulicy Żwirowej?

Odpowiedź: PZT jest udostępnione w zakładce : „drogowy”

/-/ Grzegorz Lipski
Burmistrz Polanowa