



zasilanie tablic:
- TP1 - YDY 5x 6mm²
- TP2 - YDY 5x 6mm²
- TPP - YDY 5x 6mm²

zasilanie centrali wentylacyjnej
RZUT PARTERU 1:100

- LEGENDA:
- AW - lampa świetłkowa modułem awaryjnym 1h
 - AWK - lampa awaryjna kierunkowa z modułem awaryjnym 1h
 - CRZ - lampa z czujnikiem ruchu i zmierzchowym
 - TG - tablica główna
 - TP0 - tablica parteru
 - TKU - tablica kuchni
 - TDZ - tablica dźwigu
 - D - domofon
 - B - gniazdo zasilania instalacji IT
 - Ⓜ - kurtyna powietrzna
 - P.PQZ - przycisk p.poz.
 - RPD - ręczny przycisk oddymiania
 - CD - centralka oddymiania
 - CK - centralka kurtyny przeciwnej
 - CK - połączenia wyrównawcze FeZn 25x4 mm
 - WO - wentylator oddymiania

Temat: Projekt budowlany przebudowy budynku przedszkola na terenie dz. 124, obr. 4			
76-010 Polanów, ul. Dworcowa 12, dz. nr 124 obręb 4			
Treść: Rzut parteru – instalacja elektryczna			
Inwestor: Powiat Koszaliński, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin			
Opracował:	mgr inż. Andrzej Majkowski	57/W/98	Skala 1:100
Projektował:	mgr inż. Jerzy Brula	NN-8345/518/82	lipiec 2013
Sprawił:	mgr inż. Piotr Konieczny	21/P/98	
Funkcja:	Tytuł, imię, nazwisko	Nr uprawnień	Podpis Rys. 2

DELTA

BIURO AUDYTORA ENERGETYCZNEGO

75-411 Koszalin

ul. Partyzanów 17

tel./fax:(094) 342 54 64

e-mail:biurodelta@wp.pl