Schemat tablicy parteru TP0

Szybkie odłączenie napięcia t=0,2s

Układ sieci TN-S
Un - 230/400V
Pn - 10kW



Opis	Ochronnik 4p typ C	Gniazda 230V w pomieszczeniach nr 10/2/3/1	Gniazda 230V w pomieszczeniach nr 11	Gniazda 230V w pomieszczeniach nr 12	Gniazda 230V w pomieszczeniach nr 13/14	Gniazda 230V zasilanie instalacji IT nr 11	Oświetlenie w pomieszczeniach nr 10,11,12	Oświetlenie w pomieszczeniach 1,2,13,14	Kurtyna powietrzna 3,0 kW
Typ kabla		YDY 3x2,5mm²	YDY 3x2,5mm²	YDY 3x2,5mm²	YDY 3x2,5mm²	YDY 3x2,5mm²	YDY 3x1,5mm²	YDY 3x1,5mm²	YDY 3x2,5mm²

Temat:	Projekt budowlany przebudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku przedszkola w Polanowie , nr. działki 124 obręb 4 Polanów			
Treść:	Schemat tablicy TP0 na parterze			
Inwestor:	Gmina Polanów , 76-010 Polanów, ul. Wolności 4			
Opracował:	mgr inż. Andrzej Majkowski	57/W/98		Skala
Projektował:	mgr inż. Jerzy Birula	NN-8345/518/82		
Sprawdził:	mgr inż. Piotr Konieczny	21/P/98		luty 2013
Funkcja:	Tytuł, imię, nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Rys. 8

DELTA
BIURO AUDYTORA ENERGETYCZNEGO
75-411 Koszalin
ul.Partyzantów 17
tel./fax:(094) 342 54 64
e- mail:biurodelta@wp.pl