

Gmina Polanów
ul. Wolności 4
76-010 Polanów

Polanów, dnia 2017-12-04

Numer sprawy: **GM.II.271.7.2017**

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: **postępowania przetargowego pn. „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowościach Świerczyna i Bukowo z przesyłem do miejscowości Jacinki oraz wymiana urządzeń w ujęciach wody w miejscowościach na terenie gminy Polanów”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź.zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1 : Zgodnie z opisem do projektu pkt. 4.1 „części studzienki powinny być łączone ze sobą na uszczelkę gumową odporną na działanie ścieków i siarkowodoru”, co oznaczono również w Specyfikacji Technicznej. Jakie uzasadnienie techniczne ma zastosowanie uszczelek odpornych na działanie siarkowodoru w studniach betonowych niezabezpieczonych na działania siarkowodoru?

Odpowiedź: Zapis w opisie technicznym w punkcie 4.1 dotyczący uszczelek gumowych odpornych na działanie ścieków i siarkowodoru pozostaje bez zmian.

Pytanie 2: Zgodnie z SIWZ pkt. 3.1.1 w ramach zadania A należy wykonać 11 szt. studni kanalizacyjnych betonowych DN 1200, natomiast w projekcie występuje tylko 9 szt. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. Proszę również o potwierdzenie, że w ramach zadań A i B części I do wykonania są dwie studnie rozprężne betonowe DN1200, ponieważ w SIWZ pkt. 3.3.3 wyszczególniona została tylko 1 szt.

Odpowiedź: Należy uwzględnić 11 szt. studni betonowych o średnicy 1200 (w tym 1 szt. studnia rozprężna SC61) i 1 szt. studnia betonowa rozprężna o średnicy 1200 (SR1).

Pytanie 3 : Proszę o załączenie do materiałów przetargowych Teczki nr 2 z uzgodnieniami i warunkami technicznymi, o których wspomniano w projekcie i specyfikacji technicznej.

Odpowiedź: Uzgodnienia oraz warunki techniczne zostaną umieszczone w formie załącznika do niniejszego pisma (z uwagi na brak formy elektronicznej uzgodnionych map załączone zostają dokumenty bez załączników graficznych).

**/-/Grzegorz Lipski
Burmistrz Polanowa**