



- 4 - oprawa OŚW. AWARYJNEGO ORBIT SU LED-RP-3W-AT-1h-NM-CW-9003
5 - oprawa OŚW. AWARYJNEGO SU LED-PL-AR-3W-AT-1h-NM-CW-9003
6 - oprawa AW KIERUNKOWA Safelite 250lm 20m At IP65 + zestaw 4 piktogramów
7 - oprawa AW Outdoor Wall 1-8h/D CGLINE+ H, IP65, asymetryczny, do-20°C
- UWAGA: oprawy oświetlenia awaryjnego powinny posiadać certyfikaty CNBOP

- | | | |
|--|---|---|
| | - oprawa typu kinkiet | |
| | - oprawa sufitowa | |
| | - dzwonek 230V | - przyłączenie oświetlenia pod szafkami |
| | - przycisk dzwonkowy | |
| | - łącznik 1-biegunowy | - łącznik 2-biegunowy |
| | - łącznik schodowy | |
| | - gniazdo 1-faz. 16A/Z p/t | |
| | - gniazdo 1-faz 16A/Z p/t hermetyczne IP 65 | |
| | - czujka ruchu | |
| | - gniazdo teleinformatyczne RJ 45 kat. 5 | |
| | - gniazdo telefoniczne RJ 12 | |
| | - gniazdo RTV | |
| | - połączenie wyrównawcze | |
| | | |

- gniazda wtykowe w pokojach i przedpokoju instalować na wysokości 0,30m od posadzki,
- gniazda wtykowe w kuchni na wysokości 1,20m od posadzki w miejscach blatów kuchennych,
- łączniki instalacyjne 1- bieg ,świecznikowe, zmienne i przycisk dzwonek instalować na wys. 1,35 od posadzki
- w łazienkach na wys. 1,20m od posadzki

Nazwa obiektu	Budynek mieszkalny wielorodzinny NR 2			Nr Rys.	EM2/1
Przedmiot (tytuł)	Instalacja WLZ, gniazd wtykowych i oświetleniowych - piwnica		mgr inż. Łukasz Nieczkowski upr. nr. ZAP/0243/PWBE/15 do projektowania w specjalności instalacji elektrycznych bez ograniczeń		mgr inż. Grzegorz Pawłowski upr. nr. ZAP/0164/PWEO/06 do projektowania w specjalności instalacji elektrycznych bez ograniczeń
			Projektował:		Sprawdził:
Adres	woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat KOSZALIŃSKI, gmina POLANÓW, obręb ewidencyjny 0002 działka nr 11/66.		Data 09.2022r.	Skala 1:100	
			Branża Instalacje Elektryczne		
Inwestor	Gmina Polanów ul. Wolności 4 76-010 Polanów		ATM Projektowanie Anna i Tomasz Molenda Spółka Cywilna ul. Zwycięstwa 40/70. 75-037 Koszalin		
			Projektował:		