

**Do wszystkich wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

**Odpowiedzi na zapytania
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
nr 2**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa dróg gminnych
w Polanowie – etap I – ulica Świerczewo i Lipowa”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 2015r. poz. 2164 ze.zm.), Gmina Polanów przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Czy stosownie do art. 30 PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne normy?

Ad.1. Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne, przy zachowaniu rodzajów i typów materiałów.

2. W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść / zawartość przedmiaru?

Ad.2. Przedmiar jest materiałem pomocniczym - wycenę i realizację robót budowlanych należy wykonać w oparciu o projekt budowlany.

3. Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru w odniesieniu do projektu?

Ad.3. Przedmiar jest materiałem pomocniczym (wycenę i realizację robót budowlanych należy wykonać w oparciu o projekt budowlany).

4. Czego dotyczą pozycje przedmiarowe branży drogowej nr 20, 22, 23, ponieważ ilości nie wskazują jednoznacznie czy są to chodniki, wjazdy czy droga. Prosimy również o wskazanie w tych pozycjach rodzaju uziarnienia kruszywa.

Ad.4. Należy zastosować następujące kruszywa do w/w pozycji przedmiarowych:

- Pozycja nr 20 – wszystkie chodniki i zjazdy – kruszywo C/NR o frakcji 0-31,5mm gr. 15cm (w projekcie budowlanym wystąpił błąd „frakcja 0-63mm” - powinno być 0-31,5mm zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót);
- Pozycja nr 22 – wszystkie chodniki – kruszywo C90/3 o frakcji 0-31,5mm gr. 15cm (alternatywnie C50/30 gr. 17cm);

- Pozycja nr 23 – jezdnie ul. Lipowa i Świerczewo – kruszywo C90/3 o frakcji 0-31,5mm gr. 20cm (alternatywnie C50/30 gr. 22cm).
- 5. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm i 0/63mm materiału pochodzącego z przekruszenia kamieni narzutowych i otoczków?**
- Ad.5. Tak, dopuszcza się zastosowanie kruszywa C50/30 pod warunkiem zwiększenia grubości warstwy podbudowy do 22cm pod jezdniami i 17cm pod pozostałymi nawierzchniami.*
- 6. Czy jest określony kolor kostki w pozycji nr 32 Przedmiaru (opisanej jako kostka kolorowa)?**
- Ad.6. Tak, zaprojektowano kostkę betonową koloru szarego w głównej części chodnika z dodatkiem kostki betonowej czerwonej po jednym rzędzie wzdłuż zewnętrznych krawędzi (dwa paski).*
- 7. Czy jest określony typ kostki w pozycji nr 24, 25 i 32 Przedmiaru?**
- Ad.7. Tak, jest określony, należy wycenić i wykonać:*
- *Nawierzchnia ul. Lipowej (pozycja nr 24) – kostka dwuteowa*
 - *Nawierzchnia zjazdów (pozycja nr 25) – kostka prostokątna*
 - *Nawierzchnie chodników i dojścia dla pieszych (pozycja nr 32) – kostka prostokątna*
- W/w nawierzchnie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.*

MD/MD

**Z up. Burmistrza
/-/ Bogumił Badurak**