


Uktad sieci TN-S
Moc 25kW
Un - 230/400V
In - 40A



STAROSTWO POWIATOWE
w Koszalinie
75-620 KOSZALIN
ul. Racławicka 13

Dpis	Dobroniek Masy I	Gastronomia 1 T1	Gastronomia 2 T2	Kontener biurocy	Hangar	Kontener santorny	LK1 oswietlenie	LK2 oswietlenie
Moc		16 kW	16 kW	6 kW	10 kW	8 kW	0,6 kW	0,5 kW
Typ kabla		YKY 5x25mm ²	YKY 5x6mm ²	YKY 3x6mm ²	YKY 5x6mm ²	YKY 5x6mm ²	YKY 3x4mm ²	YKY 3x4mm ²

Źródło: Zgłoszenie do Urzędu Patentowego w sprawie wynalazku technicznego, zgłoszonego przez Związek Polaków w Niemczech, 1920 r.

Trest: Schemot rozdziałowy RG:

Inwestor: Gmina Polanów ul. Wolności 4, 76-010 Polanów

Opracował: mgr inż. Andrzej Małkowski

Opis prac	mgr inż. Andrzej Majkowski
Projektant	mgr inż. Jerzy Dąbka

Projektował:	mgr inż. Jerzy Birula
--------------	-----------------------

Sprawił:	mgr inż. Piotr Konieczny
----------	--------------------------


Funkcja:	Tytuł, imię, nazwisko
----------	-----------------------

DELTA
BIURO AUDYTORA ENERGETYCZNEGO




75-411 Koszalin
ul. Partyzanów 17
tel./fax (094) 342 54 64
e-mail: biuro@ellebwp.pl



Schemat zasilania lamp



STAROSTWO POWIATOWE
w Koszalinie
75-620 KOSZALIN
ul. Radziwiłłowska 13

- elementy wstę w przedmiocie zamówienia: LK2, RG-L21, L17, L16, L15, L14, L13, L12, L11, L9, L12, L11, 9, 8, 6




Temat:		Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne otoczenia miejskiego zbiornika wodnego przy ul. Wolności, dz nr 244/1 i 244/2, obręb 2 Polanów		<div>DELTA</div> <div>BIURO AUDYTORA ENERGETYCZNEGO</div> <div></div> <div>75-411 Koszalin ul. Partyzantów 17 tel./fax: (094) 342 54 64 e-mail: biurodelta@wp.pl</div>	
Treść:		Schemat zasilania lamp			
Inwestor:		Gmina Polanów ul. Wolności 4, 76-010 Polanów			
Opracował:		mgr inż. Andrzej Majkowski 57/W/98			
Projektował:		mgr inż. Jerzy Birula NN-8345/518/82		<div></div>	
Sprawdził:		mgr inż. Piotr Konieczny 21/P/98			
Funkcja:		Tytuł, imię, nazwisko Nr uprawnień			
		Podpis		Rys. 6	

45

- zakres objęty zamówieniem.

	Numer lampy	Wysokość słupa	Ilość opraw	Czujnik ruchu	Sterownik programowalny	Kamera
✓	L1	4m	1	Nie	Nie	Nie
✓	L2	4m	1	Tak	Tak	Nie
✓	L3	4m	1	Tak	Tak	Nie
✓	L4	4m	1	Tak	Tak	Nie
✓	L5	4m	1	Tak	Tak	Nie
✓	L6	6m	1	Nie	Nie	Tak
✓	L7	6m	1	Nie	Nie	Nie
✓	L8	6m	1	Nie	Tak	Nie
✓	L9	6m	1	Nie	Nie	Nie
✓	L10	6m	1	Nie	Nie	Nie
✓	L11	6m	0	Nie	Nie	Tak



L11	6m	2	Nie	Nie	Tak
L12	4m	1	Tak	Tak	Nie
L13	4m	1	Tak	Tak	Nie
L14	4m	1	Tak	Tak	Nie
L15	4m	1	Tak	Tak	Nie
L16	4m	1	Tak	Tak	Nie
L17	6m	2	Nie	Nie	Tak
L18	6m	2	Nie	Nie	Nie
L19	6m	2	Nie	Nie	Nie
L20	6m	2	Nie	Nie	Nie
L21	6m	2	Nie	Nie	Tak

LEGENDA :

- projektowana trasa kablowa
- projektowana trasa kablowa w rurze osłonowej

STAROSTWO POWIATOWE
w Koszalinie
75-620 K O S Z A L I N
ul. Racławicka 13


Punkt gastronomiczny	
G1	2 ławki i stol na 4 osoby x35 vera solo- ~mmcite
G2	słupy stalowe 10x10cm do rozpięcia oświetlenia i zadaszenia z płótna h- ~4m
G3	grill murowany prostokątny z cegły pełnej h 60cm 300 x ~140cm
G4	kontenery ~sanitarne-damsko męski i dla niepełnosprawnych


Zagospodarowanie terenu	
Z1	ławka bez oparcia betonowa - forma- mmcite ~x14
Z2	ławka z oparciem betonowa - forma- mmcite x ~22
Z3	kosz na smiec stal malowana proszkowo diagonal DG215p mmcite x ~26
Z4	stojak na rower Stalowy ocynkowany- lotlimit mmcite x ~16
Z5	zespół sanitarny - kontenery toy toy fresh 120x120cm obudowany konstrukcja ~drewniana
Z6	przebieralnia - konstrukcja drewniana zadaszona ~800x250cm
Z7	boisko do siatkówki plażowej 24x12m- nawierzchnia ~naturalna
Z8	pomost w konstrukcji ~drewnianej
Z9	hangar na sprzęt wodny 500 x 970cm w obudowie ~drewnianej
Z10	stanowisko ~ratownika
Z11	zjeżdżalnia dla dzieci słoń polglass ~230+147 ~
Z12	Fontanna Dysza tulipan hydroogród szer. fontanny do ~8,0m ~
Z13	Fontanna Dysza piniąca wielodyszowa wys. fontanny do ~5,0m
Z14	ogrodzenie ~plazy
Z15	wygrozdzenie ~kapieliska
Z16	Barierka drewniana h ~110cm
Z17	barierka niska 45 cm stal malowana ~proszkowana

Temat:		Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne otoczenia miejskiego zbiornika wodnego przy ul. Wolności, dz nr 244/1 i 244/2, obręb 2 Polanów			
Treść:		Instalacje elektryczne			
Inwestor:		Gmina Polanów ul. Wolności 4, 76-010 Polanów			
Opracował:	mgr inż. Andrzej Majkowski	57/W/98		Skala 1:250	
Projektował:	mgr inż. Jerzy Birula	NN-8345/518/82			
Sprawdził:	mgr inż. Piotr Konieczny	21/P/98		lipiec 2016	
Funkcja:	Tytuł, imię, nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Rys. 1	


DELTA
BIURO AUDYTORA I

75-411 Koszalin
ul. Partyzantów 17
tel./fax:(094) 342 1
e-mail:biurodelta@





PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



- elementy nie wystę
w zakresie przedmioty
zamówienia

244/2

W5



YKY 5x25mm² - T1