

Polanów, dn. 15.03.2012 r.

Wpłynęło dnia 19. 03. 2012
Nr dziennika 667

L.Dz. 512 /2012

**Pracownia Projektowa
„Eko-Wodrol” sp.z o.o.
ul. Słowiańska 13
75-846 Koszalin**

**Warunki techniczne przyłączenia projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej dla nowego projektowanego osiedla domków jednorodzinnych przy
ul. Koszalińskiej w Polanowie**

1. Sieć wodociągową zaprojektować z rur PE 90.
2. Włączenia dokonać do istniejącej sieci wodociągowej DN 160 w miejscu wskazanym na mapie.
3. W miejscu włączenia zaprojektować zasuwę odcinającą DN 80 miękkoszczelną z żeliwa sferoidalnego firmy JAFAR.
4. Na sieci zaprojektować hydranty nadziemne z zasuwami odcinającymi.
5. Sieć wodociągową należy układać na gł. 150 cm, na gł. 110 cm ułożyć taśmę ostrzegawczą z włosem metalowym.
6. Kanalizację sanitarną zaprojektować z rur PVC 160.
7. Do każdej działki zaprojektować studnię zbiorczą PVC 400 z teleskopem i włazem żeliwnym 40 t.
8. Na końcach sieci kanalizacyjnej i w miejscach rozgałęzień zaprojektować studnię z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typ ciężki.
9. Włączenie kanalizacji zaprojektować do studni kanalizacyjnej wskazanej na mapie.

MAJSTER WODOCIĄGOW.
Zakładu Usług Komunalnych
76-130 w POLANOWIE
Krzysztof Heliński
tel. 3138-390