

Starostwo Powiatowe w Koszalinie
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Raclawicka 13, 75-620 Koszalin

Koszalin, 03 wrzesień 2012r.

OPINIA nr 1037/2012

Nr zamówienia: 5393/2012

dotycząca dokumentacji projektowej obiektu: **sieć wodociągowa de 110 oraz sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,**

zlokalizowanego w: **Obręb: Polanów 4, dz.: 87/4, 89/11, 89/12, 89/14, 89/17, 89/20, 89/23,**
Gm. Polanów - Miasto

dla: **GMINA POLANÓW**
76-010 Polanów ul. Wolności 4

na zlecenie z dn. 21.08.2012r. znak: -
data wpływu do ZUDP: 23.08.2012r.

Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 193 z 2010 roku, poz. 1287 ze zm.) sieć uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.

Inwestorzy są zobowiązani :

- nie dokonywać czynności powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczanie znaków geodezyjnych,
- zapewnić wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,
- pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ulegających zakryciu należy wykonywać przed ich zakryciem,
- do uwzględnienia i stosowania zaleceń zawartych w protokole i treści pieczętek branż uzgadniających zamieszczanych na załączniku do protokołu.

Starostwo Powiatowe Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje **pozytywnie** w/w obiekt.

Uwagi i zalecenia:

Zgodnie z załączoną kopią protokołu nr 1037/2012 z dnia 24.08.2012r.

Integralną część w/w opinii stanowi załącznik: rys. 1 i wykaz współrzędnych.

Z up. STAROSTY

/Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej/
Dokumentacji Projektowej

Danymi dotyczącymi treści ZUP. podlegającej aktualizacji zbiory mapy nie aktualizującej.
 Starostwo Powiatowe w Koszalinie
 Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
 ul. Raclawicka 13, 75-620 Koszalin
 03.08.2012
 miejscowość, data
 imię, nazwisko, stanowisko
 podpis

Koszalin, dn. 24.08.2012r.

PROTOKÓŁ nr 1037/2012

Nr zamówienia: 5393/2012

Lokalizacja: **Obręb: Polanów 4, dz.: 87/4, 89/11, 89/12, 89/14, 89/17, 89/20, 89/23,**
Gm. Polanów - Miasto

Obiekt: **sieć wodociągowa de 110 oraz sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej**

Inwestor: **GMINA POLANÓW**
76-010 Polanów ul. Wolności 4

Projektant: **EWA ZINOWSKA -SUSKA**

zlecenia - z dnia 21.08.2012r.

data wpływu do ZUDP: 23.08.2012r.

ZUDP uzgadnia w/w obiekt: **bez uwag, z uwagami jak w protokole, nie uzgadnia***

Podpisy członków Zespołu

Z uwagami/ bez uwag*

INSPEKTOR
Jerzy Lubacz

1.....
 architektura i budownictwo

Z uwagami/ bez uwag*

Powiatowy Inspektor
 NADZORU BUDOWLANEGO
 w Koszalinie

2.....
 nadzór budowlany

Z uwagami/ bez uwag*

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
 w Koszalinie

3.....
 Zarządca dróg
Kajol Bańskiewicz
 upr. bud. nr KW 155/73

Z up. STAROSTY

Jadwiga Nowaczyk

Przewodniczący ZUDP
 Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
 Dokumentacji Projektowej

* niepotrzebne skreślić

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. STAROSTY

data
Jadwiga Nowaczyk
 Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
 Dokumentacji Projektowej

Protokół 1037/2012

treść uzgodnienia ,opinia i podpis konsultanta

Branża

gazownicza

Specjalista ds. Warunków i Uzgodnień
24.08.2012
mgr inż. Katarzyna Winiecka
nr upr. UAN/U/7342/191/94. UAN/U/7342/264/94
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie: sieci i instalacji gazowych
ZAP/IS/2738/01

Uzgodniono w zakresie
gaz. sieć i m.c.
KOWALCZAK

telekomunikacyjna – TP S.A.

TP S.A. Plan Technicznej Obsługi Klienta
Realizacji Usług i Usług w Obszarze
Działu Zarządzania Zasobami Sieci - Szczecin

L. dz. 1690/12 2012

Uzgodniono z konsultantem: Marak Patin
Wzrost konsultanta złącznika

KOWALCZAK 24.08.12
Mikroprocesor

Dział Zarządzania Zasobami
Sieci - Szczecin

energetyka



ENERGA-OPERATOR SA
ODDZIAŁ W KOSZALINIE
ul. Mińska 10
75-930 Koszalin

ENERGA-OPERATOR SA
ODDZIAŁ W KOSZALINIE
NIE UZGADNIA
z uwagami:

Technik
Działu Dokumentacji Energetycznej

Leszek Orzech

ZGODNIE Z TREŚCIĄ
PIECZĄTKI NA ZAŁĄCZNIKU
DO PROTOKOŁU ZUDP

24. SIE. 2012

Oświetlenie drogowe

Per uwag
Gierke
28.08.2012

wodociągi i kanalizacja

Uzgodniono bez
względów
20.08.2012
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
w Polanowie
Roman Opor

drogi

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Z up. STAROSTY

data 24.08.2012
Jadwiga Nowaczyk
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

URZĄD MIEJSKI
w POLANOWIE
ul. Wolności 4, 76-010 POLANÓW
tel. 094-318 83 51 (29), fax 094-318 83 87
reg. 000529120 NIP 669-10-14-633

Uzgodniono bez uwag
31.08.2012
BURMISTRZA
Dariusz Gołec
INSPEKTOR
działu inwestycji, budownictwa
i planowania przestrzennego

2/31

1037/2012

24. SIE, 2012

1037/2012

1. O zamknięcie prowadzenia prac w miejscach skrypowania bądź zakłęcia do sieci elektroenergetycznych, należy powiadomić Rejon Dystryktu w Koszalinie najmniej na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów lub za pomocą aparatury.
3. Sposób wykonywania robót w pobliżu istniejących urządzeń elektroenergetycznych i niezbędne ich zabezpieczenia określają przepisy PN-IE - 05100 i PN-IE - 05125 oraz obowiązujące przepisy branżowe.
4. Praca ziemna w pobliżu urządzeń wykonywać ręcznie pod nadzorem uprawnionego pracownika, a odkryte kable zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do Rejonu Dystryktu w Koszalinie celem ich sprawdzenia.
6. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGIA - OPERATOR S.A. oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu, a inwentaryzacją geodezyjną.
7. Uzgodnienie nie stanowi zapewnienia dostawy energii elektrycznej z sieci energetyki ENERGIA - OPERATOR SA - ODDZIAŁ W KOSZALINIE.
8. Uwagi :

Przekazanie

Z up. STAROSTY

~~.....~~

3/3/