

OZNACZENIA	
W I, W II	Punkty włączenia projektowanej sieci wodociągowej do istniejącego wodociągu.
I...VIII	Punkty zakończenia projektowanej sieci wodociągowej PE dn 110mm.
Pz1...Pz130	Punkty charakterystyczne projektowanej sieci wodociągowej - zmiana trasy rurociągu.
T1...T23	Punkty włączenia odcinków projektowanej sieci wodociągowej na trójnik.
H1...H26	Hydranty nadziemne na projektowanej sieci wodociągowej
1..33	Punkty włączenia projektowanego przyłącza do projektowanego wodociągu.
p...	Punkty pomocnicze na projektowanym rurociągu (zmiana zagłębienia).
1 ... 5	Numer otworu badawczego wraz z profilem geotechnicznym w skali 1:100

- UWAGA:
- Dla istniejącego uzbrojenia o nieustalonych rzędnych, przyjęto zagłębienia normatywne tj. ca:
 - 1,3m-1,4m dla sieci wodociągowej, liczone do wierzchu rury,
 - 0,6m dla kabli elektroenergetycznych, liczone do osi przewodu,
 - 0,8m dla kabli teletechnicznych, liczone do osi przewodu.
 - Rzeczywiste rzędne posadowienia uzbrojenia zostaną ustalone na etapie wykonawstwa - w przekopach próbnych.
 - Długości stalowych rur asfutowanych są orientacyjne i do zweryfikowania na budowie, po dokonaniu odkrywek przegród budowlanych.
 - Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie, odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem turami ochronnymi dwudzielnymi PVC o wymiarach: długości 1,5m dla przewodu energetycznego średniego napięcia, przed zasypaniem zgłosić długości 1,5m dla przewodu energetycznego średniego napięcia, przed zasypaniem zgłosić powyższe roboty do ENERGIA - OPERATOR SA.
 - Projekтована сі́ть водопроводу PE dn 110mm wraz z odcinkami żel. DN 80mm do hydrantów - odcinki: B-H9, C-D, F-G, H-H21, L-H22, J-H24 i K-H25, pas drogi wojewódzkiej nr 206, zgłoszenie budowy w kompetencji Wojewody - oddziałne opracowanie.

G A Z S Y S T E M	
PRYWATNE PRZEDSIĘWZIĘCIE W OBLASTACH INWESTYCYJNYCH	
O B I E K T B U D O W L A N Y	
NAZWA: Sieć wodociągowa - odcinek inwestycyjny	
PE dn 110mm - odcinek inwestycyjny	
poza pasem drogi wojewódzkiej	
nr 206.	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
SPECJALNOŚĆ	
INSTALACJA	
PROJEKTOWAŁ: Inżynier Danusz Meyer	
SPRAWDZIŁ: Inżynier Alicja Stępień	
TYTUŁ RYS.: Profil podłużne sieci wodociągowej - odcinki: Pz109-H25 i T16-H18.	
DATA: 19.03.2024.	
SKALA: 1:500/1:100	
NR RYS.: 12	

