


# Schemat rozdzielnicy RK

Ochrona od porażeń - szybkie odłączenie napięcia  $t=0,2s$

Układ sieci	TNC-S
Un	230/400 V
Pn	14 kW
Ki	0,8



Nr obwodu				
Odbiornik		Pompa ciepła	Gniazda 1 faza	Oświetlenie
Przewód		YDY 5x4 mm²	YDY 3x2,5 mm²	YDY 3x1,5 mm²

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej na terenie dz. nr 27/12, obr. Bożenica, gm. Polanów				
Schemat rozdzielnicy RK				
Inwestor: Gmina Polanów ul. Wolności 4, 76-010 Polanów				
Opracował:	mgr inż. Andrzej Majkowski	57/W/98		wrzesień 2024
Projektant:	mgr inż. Maria Polak	UAN/N/7210/26/90		Skala
Funkcja	Tytuł, imię, nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Rys.2

**DELTA**  
BIURO AUDYTORA ENERGETYCZNEGO

75-411 Koszalin  
ul. Partyzantów 17  
tel./fax: (094) 342 54 64  
e-mail: biurodelta@wp.pl