

Polanów, 2015-02-23

GM.I.271.2. 2015

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

**Odpowiedzi nr 1 na zapytania
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie:**

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3546Z (0396Z)

Sianów – Nadbór, IV etap

I.

1. W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość przedmiaru?

Ad1) Zgodnie z rozdziałem I, pkt III, ppkt 2 SIWZ szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące odpowiednio załączniki nr 11, 2 i 12 do SIWZ.

2. Jak przy sporządzeniu ceny ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia przedmiaru w odniesieniu do projektu?

Ad2) Zgodnie z rozdziałem III, pkt XVIII ppkt 3 SIWZ Wykonawca winien wycenić wszystkie elementy zamówienia w oparciu o załączony przedmiar robót, dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

3. Czy stosownie do art. 30 Pzp Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne, w przypadku gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

Ad3) Wykonawca będzie stosował do wykonania zadania materiały i technologie na podstawie obowiązujących norm i wytycznych.

II.

1. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie zakresu inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat.

Ad1) Wykonanie zakresu inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat.

2. W przypadku, gdy wykonanie zakresu robót wymaga wycinki drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada decyzję na wycinkę. Prosimy o przekazanie decyzji jako element SIWZ.

- Ad2) Wykonanie zakresu inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat.
3. W przypadku gdy Zamawiający nie posiada zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia kolizji realizowanych robót z istniejącą zielenią (przy braku możliwości zastosowania innych rozwiązań), zgodnie z Art. 83. ust. 1. i Art. 84. ust. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 t.j.), uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę leży po stronie Zamawiającego, a koszty ewentualnych opłat administracyjnych za wycinkę nie obciążą Wykonawcy.
- Ad3) Wykonanie zakresu inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat.
4. Prosimy o potwierdzenie, w przypadku stwierdzenia osobników i siedlisk gatunków chronionych na drzewach i krzewach przeznaczonych do wycinki, w czasie wykonywania robót, uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 t.j.) na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną określonych w art. 51 i 52, leży po stronie Zamawiającego, a koszty z tym związane nie obciążają Wykonawcy. Ponadto, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wydłużających się procedur administracyjnych Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia.
- Ad4) Wykonanie zakresu inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat.
5. Czy Zamawiający posiada prawomocne i ostateczne pozwolenie na budowę?
- Ad5) Roboty wykonywane będą w ramach zgłoszenia.
6. Zwracamy się z prośbą o załączenie decyzji pozwolenia na budowę obejmującej przedmiot zamówienia.
- Ad6) Zgłoszenie dot. przedmiotowego zadania zamieszczono w załączeniu do niniejszych wyjaśnień do treści SIWZ.
7. Czy dla przedmiotu przetargu była wykonywana ocena oddziaływania na środowisko?
8. Prosimy o przekazanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji.
- Ad7 i 8 w załączeniu „decyzja środowiskowa”
9. Prosimy o potwierdzenie, że zakres inwestycji objętych zamówieniem zlokalizowany jest poza obszarami Natura 2000.
- Ad9) Zakres inwestycji objętej zamówieniem zlokalizowany jest poza obszarem Natura 2000.
10. Zwracamy uwagę, że zgodnie z Art.29 ust.3 Prawo budowlane: dla wszystkich przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub na obszar Natura 2000 wymagane jest pozwolenie na budowę (choćby normalnie dany typ prac wymagał tylko zgłoszenia)
- Ad10) Roboty wykonywane będą w ramach zgłoszenia.
11. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający będzie honorował referencje jako dowód wykonania robót budowlanych. Wykonawca wskazuje, iż referencje są w istocie poświadczeniami, bowiem poświadczają określony stan rzeczy oraz wskazane okoliczności faktyczne. Poświadczenia różni od referencji tylko to, iż referencje zawierają w sobie dodatkowy pozytywny aspekt, wskazujący na fakt wykonania danych robót budowlanych, a ich podstawową funkcją jest poświadczenie określonego stanu faktycznego.
- Ad11) Zamawiający zaakceptuje każdy dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

12. W związku z żądaniem Zamawiającego wskazania w ofercie części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, prosimy o potwierdzenie, iż oświadczenie takie winno dotyczyć tylko i wyłącznie części zamówienia przewidzianych do powierzenia podwykonawcom robót budowlanych.
Ad12) Zamówienie dot. wykonania robót budowlanych w rozumieniu ustawy Pzp. Wykonawca przygotowując ofertę winien uwzględniać zapisy zawarte w SIWZ, w tym w rozdziale III pkt. XVI podwykonawstwo.
13. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
Ad13) Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia i jest ona kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć.
14. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.
Ad14) Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem dokumentami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania.
15. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.
Ad15) Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu na którym będzie realizowana inwestycja.
16. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Ad16) Zamówienie dodatkowe będzie mogło być udzielone jedynie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. Możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia określono w rozdziale III pkt XXII SIWZ, w § 14 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.
17. Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.
Ad17) Zamówienie dodatkowe będzie mogło być udzielone jedynie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. Możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia określono w rozdziale III pkt XXII SIWZ, w § 14 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.
18. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ

dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Ad18) Zamówienie dodatkowe będzie mogło być udzielone jedynie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. Możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia określono w rozdziale III pkt XXII SIWZ, w § 14 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

19. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Ad19) Zamówienie dodatkowe będzie mogło być udzielone jedynie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. Możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia określono w rozdziale III pkt XXII SIWZ, w § 14 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

20. W nawiązaniu do treści Rozdziału I pkt. 1 lit. c) SIWZ prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do wykonania oznakowania pionowego zgodnie z projektem organizacji ruchu załączonym do SIWZ.

Ad20) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania oznakowania pionowego zgodnie z projektem organizacji ruchu załączonym do SIWZ.

21. W nawiązaniu do pkt. XVI.12 SIWZ oraz § 8 ust. 9 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, że obowiązki wynikające z tego postanowienia nie podlegają umowom w zakresie dostaw dotyczących składowych mas bitumicznych, umowy transportowe i sprzętowe.

Ad21) Zgodnie z rozdziałem III pkt. XVI ppkt. 12 SIWZ Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są wszelkie dostawy i usługi, z wyłączeniami określonymi w cyt. rozdziale SIWZ.

22. Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa oferty/wynagrodzenie ryczałtowe (pkt. XVIII SIWZ) pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.

Ad22) Cena ryczałtowa oferty/wynagrodzenie ryczałtowe pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ.

23. W nawiązaniu do treści Rozdziału III pkt. XXI ust. 4 tiret 2 SIWZ prosimy o potwierdzenie, że wyłącznym kryterium oceny Zamawiającego w ramach uzgodnienia harmonogramu jest zgodność jego postanowień z terminem zakończenia wykonania przedmiotu umowy.

Ad23) Tak

24. W nawiązaniu do postanowienia XXII SIWZ oraz § 14 projektu umowy prosimy o rozszerzenie katalogu przypadków zmiany umowy o przypadki:

a) W zakresie terminu realizacji umowy:

- opóźnienia w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego;
- konieczności wykonania robót zamiennych,
- ujawnienia się odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków podpowierzchniowych, geologicznych, gruntowych, hydrologicznych oraz wykopalisk archeologicznych

b) W zakresie zmiany wynagrodzenia:

- wykonania robót zamiennych i/lub dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;
- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT;

c) W zakresie innych zmian:

- zmiana w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawa;
- zmiany w kolejności robót określonej w harmonogramie,
- zmiana zakresu robót powierzonego podwykonawcom.

Powyższe przypadki mogą mieć miejsce w toku realizacji umowy, zaś brak stosownych przesłanek uniemożliwi jej zmianę (ze względu na brzmienie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Ad24) Dopuszczalne przypadki zmiany warunków umowy określono w rozdziale III pkt XXII SIWZ oraz w § 14 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

25. W związku z żądaniem wykazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (pkt. 5 formularza oferty), prosimy o potwierdzenie, że dotyczy to wyłącznie podwykonawców robót budowlanych.

Ad25) Zamówienie dot. wykonania robót budowlanych w rozumieniu ustawy Pzp. Wykonawca przygotowując ofertę winien uwzględnić zapisy zawarte w SIWZ, w tym w rozdziale III pkt. XVI podwykonawstwo.

26. W nawiązaniu do treści § 2 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w terminie umożliwiającym właściwe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, przy czym nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy, a skutki ewentualnych opóźnień w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Ad26) Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w terminie umożliwiającym właściwe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

27. W nawiązaniu do treści § 2 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że terminem wykonania przedmiotu umowy jest data zgłoszenia wykonanych robót do odbioru, o ile czynności odbiorowe potwierdzą wykonanie przedmiotu umowy.

Ad27) Zgodnie z § 10 ust. 11 wzoru umowy za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z umowy uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokołach odbioru robót.

28. W nawiązaniu do treści § 4 ust. 1 wzoru umowy prosimy o wyjaśnienie wątpliwości poprzez potwierdzenie, że w ramach ceny oferty wykonawca winien zapewnić wszystkie badania wskazane w treści ST.

Ad28) W ramach ceny oferty Wykonawca winien zapewnić wszystkie badania wskazane w treści ST.

29. W nawiązaniu do postanowienia § 4 ust. 3 projektu umowy prosimy o usunięcie wątpliwości dotyczących tego postanowienia poprzez potwierdzenie, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Ad29) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

30. W nawiązaniu do postanowienia § 7 ust. 16 projektu umowy prosimy o wyjaśnienie wątpliwości poprzez potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza przedkładanie przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych o zapłacie wymagalnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jako dowodów zapłaty w rozumieniu art. 143a ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz § 8 ust. 22 umowy.

Ad30) Zamawiający dopuszcza przedkładanie przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych o zapłacie wymagalnego wynagrodzenia.

31. W nawiązaniu do treści § 8 ust. 3 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że do należności z każdej faktury Wykonawca doliczy podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

W nawiązaniu do postanowienia § 8 ust. 5 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, że ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz oddziaływania innych czynników mogących mieć wpływ na koszty dotyczy wyłącznie czynników możliwych do zauważenia na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz analizy dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Wykonawca zwraca uwagę Zamawiającego na orzeczenie KIO w sprawie KIO/UZP 184/10, z którego jednoznacznie wynika, że *„Nie jest dopuszczalne i możliwe zawarcie z góry w SIWZ i we wzorze umowy, zastrzeżenia, iż umowa obejmuje zakres prac, który obojętnie z jakich przyczyn został pominięty na etapie projektowania lub też obejmuje bez obustronnego porozumienia zakres wszelkich prac dodatkowych czy zamiennych, wynikający z ujawnionych w trakcie budowy wad projektu oraz wynikających ze znacząco odmiennych warunków geologiczno - gruntowych, niż zakładane przy opracowaniu dokumentacji projektowej. Taki rozszerzony zakres zamówienia i postanowienia umowy byłyby nieważne z mocy art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. **Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią przedmiotu zamówienia, objętego ceną oferty.**”* W powyższym wyroku Izba stwierdziła, iż:

a) „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dokumentacji. Odpowiedzialność przedmiotowa ciąży na projektancie, z którym Zamawiający podpisał umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej. Jeśli Zamawiający chciał nałożyć odpowiedzialność za dokumentację na wykonawcę winien przeprowadzić postępowanie, którego przedmiotem będzie „zaprojektuj i wybuduj”;

b) Wykonawca może przyjąć na siebie odpowiedzialność szerszą, niż wynikająca z przepisów prawa, jednakże może przyjąć odpowiedzialność w zakresie nienależytego wykonania, a nie odpowiedzialność za błędy podmiotów trzecich;

c) wykonawca nie może skalkulować w cenie oferty ryzyka odmiennych warunków geologicznych w zakresie rodzaju gruntu i w zakresie prowadzenie prac geologicznych;

d) **Zakres przedmiotu zamówienia objęty dokumentacją projektową stanowi podstawę skalkulowania ceny oferty;**

e) **Ryczałt nie może obejmować tego, czego zamawiający nie przewidział w dokumentacji projektowej, a także tego, czego nie można było przewidzieć na etapie przygotowania oferty,**

są to bowiem przesłanki do udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 5 ustawy PZP na roboty dodatkowe”.

Ad31) Do należności z faktury Wykonawca doliczy podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

32. W nawiązaniu do treści § 10 ust. 6 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że uprawnienie Zamawiającego do odmowy odbioru robót lub przerwania odbioru robót, dotyczy wad istotnych, polegających na niewykonaniu przedmiotu umowy, a nie wad i usterek innego rodzaju. Wykryte podczas odbioru wady podlegają bowiem usunięciu zgodnie z art. 637 i 638 k.c., ale nie ma to wpływu na obowiązek inwestora do odbioru robót (stanowisko to znajduje potwierdzenie w ugruntowanym orzecznictwie sądowym, w szczególności: wyrok SN z dnia 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/07 oraz wyroku z dnia 05.03.1997 r. w sprawie II CKN 28/97).

Ad32) Zasady przeprowadzenia odbioru określono w § 10 wzoru umowy.

33. Prosimy o wskazanie miejsca odwozu gruzu z rozbiórki, w przedmiarze założono 1km.

Ad33) Taką odległość należy przyjąć do wyceny.

34. Prosimy o wskazanie miejsca odwozu karpin.

Ad33) Tak jak pkt 32.

35. Prosimy o informację, jakiej wielkości znaki należy zamontować i na jakiej średnicy słupkach?

Ad35) Należy zamontować znaki średnie na słupkach o średnicy 60,3mm.

36. Prosimy o doprecyzowanie informacji o barierach – typ, długości, rozstaw słupków.

Ad36) Typ poręczy H1W6A, bariery skrajne rozstaw co 2m., 2 poręcze na przepuście

37. Prosimy o udostępnienie dokumentów źródłowych, które pozwolą na weryfikację ilości robót ziemnych (przekroje poprzeczne drogi, wyliczenie robót ziemnych).

Ad37) Załączono wszystkie dokumenty do SIWZ którymi dysponuje Zamawiający.

38. Pozycja 45 Załącznika nr 2 do SIWZ uwzględnia ustawienie opornika na ławie z oporem z betonu C12/15, pozycja 46 dodatkowo wskazuje na wykonanie ławy. Prosimy o wskazanie, gdzie należy wykonać krawężniki na ławie, a gdzie samą ławę i w jakim celu zgodnie z przedmiarem robót należy wykonać ławę bez krawężnika?

Ad38) W poz. 45 ujęto ustawienie opornika na podsypce cementowo- piaskowej, w poz. 46 ujęto wykonanie ławy pod opornik.

III.

1. Czy Wykonawca może opierać się o nowe normy, jeśli SST opiera się o stare, wycofane normy, wytyczne?

Ad1) Odpowiedz jak I. Ad3.

2. Przedmiar robót pozycja nr 37 wykonanie koryta na głębokość 40cm podana jest powierzchnia 2.861,18 m². Urobek do wywiezienia będzie w ilości 2.861,18 * 0,4 = 1.144,47 m³, natomiast w póź. 38 rozplantowanie gruntu z koryta jest ilość 858,35 m³. Co należy zrobić z resztą urobku?

Ad2) Do wywiezienia należy przyjąć 1.144,47 m³ urobku.

3. Czy w pozycjach nr 64, 65 warstwa wiążąca i ścierna z betonu asfaltowego należy uwzględnić koszt oczyszczenia i skropienia tych warstw?

Ad3) Czyszczenie i skropienie zawiera pozycja „podbudowy”.

4. Pozycja nr 43 oczyszczenie i skropienie podano powierzchnię 20.872,36 m², czy nie powinno być 5.050,0 m² oczyszczenia pod warstwę wyrównawczą i 5.050,0 m² skropienia co daje łącznie 10.100,0 m²?

Ad4) Czyszczenie i skropienie dotyczy powierzchni 20.872,36 m²

5. Pozycja 45 *ustawienie opornika betonowego* - standardowe wymiary opornika wynoszą 12x25cm, Prosimy o potwierdzenie, że należy ująć w wycenie opornik betonowy 12x25cm,

Ad5) Należy ująć w wycenie opornik betonowy 12x20cm.

6. Pozycja 53 *ława betonowa z oporem pod krawężniki wtopione 12x25*, prosimy o potwierdzenie, iż w pozycji należy wycenić ławę pod krawężniki najazdowe 15x20

Ad6) Należy ująć w wycenie ławę pod krawężnik 12x20cm.

Z up. BURMISTRZA

Bogumił Budurak
KIEROWNIK BIURETA
Inwestycji i Planowania Przestrzennego,
Budownictwa i Gospodarki Komunalnej