

PG.II.271.1.2018

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ nr 1

Dot. : postępowania przetargowego pn. „Budowa centrum przesiadkowego w Polanowie oraz budowa drogi rowerowej Polanów - Jacinki i Polanów - Rzeczyca Wielka”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytania:

Pytanie nr 1

W załączniku nr 10.9. (Przedmiar zagospodarowanie dz. nr 244/1 i 244/2 Polanów, instalacja elektryczna i oświetleniowa) w pozycjach nr 1, 2, 3 zamieszczono informacje, że w ramach realizacji zadania należy postawić 11 szt słupów, oświetleniowych, na których należy zamontować po 12 szt. wysięgników i opraw. Zgodnie ze schematem zasilania lamp (rys. nr 6) do postawiania jest 21 szt. stylizowanych słupów. Prosimy o określenie ilości i rodzaju słupów oraz opraw, jakie należy przyjąć do wyceny. Czy Zamawiający może udostępnić rysunek poglądowy sylwetki słupa określający jego wymiary i materiał, z jakiego ma być wykonany?



Rys. poglądowy lampy

Odpowiedź: Należy postawić 11 słupów oraz zamontować 12 wysięgników i opraw. Wysokość lamp podana jest w dokumentacji.

Pytanie nr 2

Prosimy o określenie czy słupy mają być wyposażone w czujniki ruchu i kamery? Czy oprawy mają być sterowane radiowo?

Odpowiedź: Słupy nie mają być wyposażone w czujniki ruchu i kamery. Oprawy nie mają być sterowane radiowo?

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający może zamieścić schemat ideowy rozdzielnic RG, z której mają być zasilone słupy oświetleniowe? W przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej montażu tej rozdzielnic

Odpowiedź: W ofercie należy uwzględnić montaż rozdzielnic wraz ze sterowaniem zegarem astronomicznym oświetlenia ulicznego. Schemat jest załączony.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający może potwierdzić, że wraz z kablem zasilającym słupy (YKY 3x4mm²) należy ułożyć skrętkę żelowaną FTPw 4x2x0,5 kat. 6e do przesyłania sygnału z kamer?

Odpowiedź: Nie należy ułożyć skrętki.

Pytanie nr 5

Które z zamieszczonych przez Zamawiającego materiałów dotyczą zakresu branży elektrycznej dla drugiej części zamówienia (budowa drogi rowerowej)?

Odpowiedź: Załącznik 10.9 oraz dodatkowe uzupełnienie.

BB/MD

**Z up. Burmistrza
/-/ Bogumił Badurak**