



SZCZEGÓŁOWA ANALIZA BUDYNKU WIDOK OD STRONY POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ

PRZEDZIAŁ CZASOWY CO 1 GODZINĘ


8:00-9:00




9:00-10:00




10:00-11:00




11:00-12:00




12:00-13:00




13:00-14:00



14:00-15:00



15:00-16:00



ANALIZA ZACIENIANIA

Przeprowadzono analizę dla widoku elewacji południowo-wschodniej oraz północno-zachodniej w godzinach 8:00-16:00 dniu równonocy (21 marca)

WNIOSKI Z ANALIZY:

Spełniono warunek nasłonecznienia
Zgodnie z § 60 WT. "Nasłonecznienie pomieszczeń

1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu, innych formach opieki przedszkolnej oraz szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia wynoszący co najmniej 3 godziny w dniach równonocy w godzinach 8:00-16:00"

We wszystkich salach przedszkolnych w godzinach 8:00-16:00 - zapewniono czas nasłonecznienia równy co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września).

SZCZEGÓŁOWA ANALIZA BUDYNKU WIDOK OD STRONY PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ

PRZEDZIAŁ CZASOWY CO 1 GODZINĘ

8:00-9:00



9:00-10:00



10:00-11:00



11:00-12:00



12:00-13:00



13:00-14:00



14:00-15:00



15:00-16:00



Budowa przedszkola 4oddziałowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Polanów, dz. nr 2/1 i 2/16, obr 4 m. Polanów				
Tytuł rysunku Analiza nasłonecznienia				
INWESTOR: Gmina Polanów, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów				
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Milena Winnicka	269/LBOKK/2020	SKALA	1 : 100
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski	A/PB/8300/153/83	DATA:	wrzesień 2022
FUNKCJA:	tytuł, imię, nazwisko	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS	NUMER RYSUNKU A-07

DELTA
BIURO AUDYTORA ENERGETYCZNEGO



75-411 Koszalin
ul. Partyzantów 17
tel./fax: (094) 342 54 64
e-mail: biurodelta@wp.pl